

Golis Bau Service spol. s r.o.  
A.HLINKU 2247  
022 01 Čadca 1Váš list číslo/zo dňa:  
12.03.2018Naše číslo:  
018310001794Vybavuje/linka:  
Mgr. Špiriaková 043/4210134Martin:  
23.03.2018**Vec: Príbovce OO PZ – rekonštrukcia a modernizácia objektu** – vyjadrenie k PD

Dňa 12.03.2018 ste nás požiadali o vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii „Príbovce OO PZ – rekonštrukcia a modernizácia objektu“ vypracovanú Ing. Miroslavom Vonsom. Investorom stavby je Ministerstvo vnútra SR. Obvodné oddelenie PZ je umiestnené na parc.č. 54/1 k.ú. Príbovce.

Projekt rieši návrh rekonštrukcie a modernizácie objektu obvodného oddelenia PZ. Vodovodná prípojka je jestvujúca a je postačujúca aj pre navrhované zmeny rekonštrukcie objektu. Odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektu je navrhnuté do verejnej kanalizácie vedenej v ulici kanalizačnou prípojkou DN 160 mm. Na prípojke sú navrhnuté v lomových bodoch dve kanalizačné šachty RŠ1 a RŠ2.

**K predloženej projektovej dokumentácii dávame v zmysle ust. § 17, § 18 zák. č. 442/2002 Z.z. v platnom znení toto vyjadrenie:**

V záujmovej lokalite stavby sa v ul. na parc. č.460/8 nachádza verejný vodovod HDPE DN 100 mm a verejná kanalizácia PVC-U DN 300 mm a nefunkčné rozvodné potrubie LT DN 100 v správe našej spoločnosti. A v ul. na parc.č. 460/10 nachádza verejný vodovod LT DN 100 verejná kanalizácia PVC-U DN 300 mm, tlakové potrubie splaškovej kanalizácie HDPE DN 150 a optické káble v správe našej spoločnosti. Pre parcelu 54/1 je vybudovaná prípojka na verejnú kanalizáciu. Žiadame stavebníka aby bola nehnuteľnosť napojená na jestvujúcu kanalizačnú prípojkou.

**S uskutočnením stavby podľa predloženej PD súhlasíme za nasledovných podmienok:**

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť o vytýčenie polohy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a optokábla. Presné vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí Martin Rybár – kontakt 043 /4133685, 0907711427 -martin.rybar@turvod.sk resp. Oto Melišík – kontakt 043/4210156, 0907711429 oto.melisik@turvod.sk
- Zemné práce v blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a optokábla realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od osi potrubia (t.j. v ochrannom pásme VV a VK), aby nedošlo k jeho poškodeniu - pred zásypom prizvať pracovníka našej spoločnosti ku kontrole.
- Potrubie kanalizačnej prípojky musí byť uložené v nezamrzajúcej hĺbke, vedené popod vodovodnú prípojkou.
- Priestor nad kanalizačnou prípojkou nesmie byť zastavaný ani byť vysadený drevinami.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10543/L


Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.  
Ul. Kuzmányho 25  
036 80 Martin  
Slovensko

Tel.: +421-43-421 01 11  
e-mail: podatelna@turvod.sk  
e-mail: zakaznicke.centrum@turvod.sk  
http: www.turvod.sk

IČO: 36 672 084  
IČ DPH: SK 2022 236 502  
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

- Na vodovodnej prípojke žiadame osadiť vodomernú šachtu – presné umiestnenie konzultovať na mieste s majstrom vodovodu (p.Pavlík – t.č. 0905 850637).
- Producent nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať vodu z povrchového odtoku- t.j. zrážkové vody zo striech a spevnených plôch, drenážnu vodu alebo inú balastnú vodu, ktorá by nariedovala splaškovú odpadovú vodu.
- **Presné podmienky napojenia prípojky je nutné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.**
- Pri stavebných prácach je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod a verejná kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka – nesmie dôjsť ani k destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí.
- Križovanie a súbeh podzemných prípojok s verejným vodovodom v našej správe riešiť podľa ustanovení STN 73 6005.
- Napojenie domového rozvodu kanalizácie napojiť na jestvujúcu kanalizačnú prípojku, vybudovanú v rámci výstavby verejnej kanalizácie. Po napojení objektu podať na Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. prihlášku na odvádzanie odpadových vôd, na základe ktorej bude uzavretá zmluva s investorom stavby na odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

*Turčianska vodárenská  
spoločnosť, a.s.*  
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN  
IČO: 36672084 IČ DPH: SK2022296502  
"5"

  
Beáta Žuborová  
Vedúca oddelenia investícií a rozvoja