



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2022/002233-007

Vybavuje

Ing. Roman Novosad

Bratislava

22.03.2022

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky Príbovce OOPZ - rekonštrukcia a modernizácia objektu, uverejnené vo vestníku 59/2022 z 01.03.20221 pod číslom 15287 - MSP, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka:

Chcem poprosiť o bližšiu špecifikáciu položky z výkaz výmer v časti SO-01.1.2 zatep. strechy v položke č.42 - Plechová pozinkovaná strešná krytina so stojatou drážkou poplast. , hr. 1,0mm. Jedná sa o údaj o hrúbke plechu 1,0mm, keďže všetky strešné krytiny so stojatou drážkou, dostupné na našom trhu majú hrúbku materiálu 0,5mm (poprípade 0,6mm).

Odpoveď k otázke:

Verejný obstarávateľ upravil špecifikáciu vo Výkaze výmer pre SO 01.1 Budova OO PZ Príbovce – oprávnené práce - zateplenie strešného plášťa. Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodnú záložku SO-01.1.2 zatep. strechy novou, ktorá tvorí prílohu tohto vysvetlenia a je označená SO-01.1.2 zatep. strechy-nové.xls.

Zároveň verejný obstarávateľ upravuje popis vo výkaze výmer pre nasledujúce položky:

Objekt: SO 01.1 Budova OO PZ Príbovce – oprávnené práce - ostatné

Pol. č. 167

Strešný výlez (rám drevo s kovovým obkladom, hliníkové krídlo s izolačným zasklením, integrované lemovanie) vrátane montáže a oplechovania, rozmer 45x73 cm

Pol. č. 188

Lokálna rekuperačná jednotka s diaľkovým ovládačom, s hliníkovým výmenníkom tepla s účinnosťou min. 90%, 2 režimy, potrubie s priemerom 100mm, max výkon 50 m3/h, hlučnosť max 36 dB

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 21 ods.4 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, mení stanovené lehoty uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto:

namiesto

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 29.03.2022 09:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 29.03.2022 11:00

sa menia nasledovne:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: **20.04.2022 9:00**

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: **20.04.2022 11:00**

S pozdravom



Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR

Príloha

1. Výkaz časť SO-01.1.2 zatep. strechy-nové.xls