

Všetkým

Vysvetlenie SP č. 2

Obec Brezina ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska : „**Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Brezina**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2022 pod číslom 14992- WYP zo dňa 24.02.2022 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č. 2

Dobrý deň.

V projektovej dokumentácii je v situácií a vzorovom priečnom reze navrhnutá dlažba pre nevidiacich pri priechode pre chodcov. Žiadame VO o doplnenie položiek dodávky a kladenia dlažby pre nevidiacich do výkazu výmer.

Vysvetlenie

Vzhľadom na minimálnu plochu dlažby pre nevidiacich resp. jej adekvátnej náhrady - 3,36m² kladenie dlažby pre nevidiacich je zahrnuté v rámci kladenia na celom chodníku. Na základe uvedeného nedôjde k zmene výkaz výmeru, požadujeme oceniť predložený.