



#### LEGENDA ARMATÚR

RV104 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 104, Kv max=0.32m3/h  
DN15, Vonk. závit M3/4", s termostatickou hlavou COLO.HBSF.JC.4.115  
+ 2 integrované spätkové šrubenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková oceľ rúrka 15/1,2)

RV42 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 42  
DN15, Vonk. závit M2/4, s termostatickou hlavou CODE.PF3.AC.1.115  
+ 2 integrované spätkové šrubenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková oceľ rúrka 15/1,2)

OV - ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ  
VV - VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ TYP STROMAX  
AOV - AUTOMATICKÝ ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

#### A1 OZNAČENIE STÚPAČIEK

#### LEGENDA VYKUROVACÍCH TELIES

JAGA STRW.065.070.11.133  
FARBA VYKUROVACIEHO TELESIA BIELA RAL 9016  
TYP VYKUROVACIEHO TELESIA STRADA TWIN 11  
DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESIA  
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESIA  
TYP VYKUROVACIEHO TELESIA JAGA STRADA

RV104-1.0 VÝKON 600W  
TEPELNÝ VÝKON VYKUROVACIEHO TELESIA  
PREDNADSTAVENIE RADIATOROVÉHO VENTILA  
RADIATOROVÝ VENTIL JAGA TYP Č.104

#### LEGENDA

— PRÍVODNÉ POTRUBIE - JHLIKOVÁ OCEĽ 70°C  
- - - SPÄTČNÉ POTRUBIE - JHLIKOVÁ OCEĽ 50°C  
— VYKUROVACIE TELESO JAGA  
- KR - KÚPEĽNÝ REBRÍK

#### LEGENDA MIESTNOSTI:

Č.M.	POPIS	PLOCHA
3.01	CHODBA	34,0
3.02	SCHODISKO	5,60
3.03	KANCELÁRIA	16,91
3.04	KANCELÁRIA	16,91
3.05	KANCELÁRIA	16,91
3.06	ARCHIV	7,30
3.07	ARCHIV	7,45
3.08	KANCELÁRIA	20,63
3.09	KANCELÁRIA	15,98
3.10	PREDSEŇ WC	2,18
3.11	WC ŽENY	0,99
3.12	UPRATOVAČKA	0,99
3.13	PREDSEŇ WC	2,07
3.14	WC MUŽI	4,05
3.15	CHODBA	10,72
3.16	SCHODISKO	5,60
3.17	PREDSEŇ WC	1,50
3.18	WC MUŽI	0,99
3.19	PREDSEŇ WC	1,50
3.20	WC ŽENY	0,99
3.21	ZÚ	12,78
3.22	ZÚ	12,78
3.23	UMYVAREŇ	3,25
3.24	HYGIEN.MIESTNOSŤ	2,14
3.25	ZÚ	20,0
3.26	ZÚ	12,77

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JEHO KOPIROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21. ODST. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRIK - PROJEKČNÝ ATELIER, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ  
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKČNÝ-ATELIER.SK, WWW.PROJEKČNÝ-ATELIER.SK

obsah výkresu

PŌDORYS 3.NP

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ,  
rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	formát	3xA4
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec č. 10, 062 01 Starý Smokovec	dátum	8/2019
autor projektu	Ing.Jozef Petrik	mierka	1:75
zodp. projektant	Ján Varhol	číslo výkresu	UK-04
profesia	VYKUROVANIE		
druh projektu	projekt stavby		