4.NP
+8,400
3.NP
+5,600
2.NP
+2,800
1.NP
−0,00
1.PP
−2,800
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
AOV
JAGA STRW.065.090.11.133 RV104-5,0 VÝKON 1000W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.065.090.11.133 RV104-5,0 VÝKON 1000W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-4,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-5,0 VÝKON 900W
JAGA STRW.065.050.11.133 RV104-4,0 VÝKON 500W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-5,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-5,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-4,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.065.070.11.133 RV104-4,0 VÝKON 700W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-4,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-4,0 VÝKON 900W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-3,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-5,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.065.070.11.133 RV104-5,0 VÝKON 700W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-4,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-4,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-4,0 VÝKON 800W
JAGA STRW.065.090.11.133 RV104-4,0 VÝKON 950W
JAGA STRW.065.060.11.133 RV104-4,0 VÝKON 650W
JAGA STRW.065.100.11.133 RV104-5,0 VÝKON 1100W
JAGA reb.typ SROW.050-137 RV42-2,0 , VÝKON 500W
JAGA STRW.065.090.11.133 RV104-5,0 VÝKON 1000W
JAGA STRW.065.070.11.133 RV104-4,0 VÝKON 750W
JAGA STRW.065.080.11.133 RV104-5,0 VÝKON 850W
JAGA STRW.035.050.11.133 RV104-2,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.035.050.06.133 RV104-3,0 VÝKON 300W
JAGA STRW.065.060.11.133 RV104-4,0 VÝKON 600W
JAGA STRW.065.060.11.133 RV104-4,0 VÝKON 650W
JAGA STRW.065.060.11.133 RV104-4,0 VÝKON 650W
JAGA STRW.065.060.11.133 RV104-4,0 VÝKON 650W
JAGA STRW.095.080.16.133 RV104-6,0 VÝKON 1400W
JAGA STRW.095.070.16.133 RV104-6,0 VÝKON 1100W
JAGA STRW.065.110.11.133 RV104-6,0 VÝKON 1350W
JAGA STRW.065.050.11.133 RV104-4,0 VÝKON 550W
1.34
1.50
1.49
1.48
1.47
1.46
1.46
1.43
1.45
1.44
1.41
1.40
1.39
1.36
3.26
3.18
3.20
3.21
3.22
3.24
3.23
3.15
3.25
3.25
2.25
2.20
2.21
2.34
2.33
2.32
2.31
2.30
2.23
2.29
2.28
2.27
2.26
0.14
0.21
0.20
0.19
0.17
0.16
0.15
1m
2m
3m
4m
5m
6m
11m
Ø15x1,2
Ø18x1,2
Ø22x1,5
Ø28x1,5
Ø35x1,5
Ø42x1,5
VETVA - C
Quk-radiator = 30 kW, 1,3m3/h
dp= 15 kPa, dt=70/50°C

LEGENDA

PRÍVODNÉ POTRUBIE -UHLIKOVÁ OCEL 70°C
SPIATOČNÉ POTRUBIE -UHLIKOVÁ OCEL 50°C
- VYKUROVACIE TELESO JAGA
- KR - KÚPEĽNOVÝ REBRÍK

LEGENDA ARMATÚR

RV104 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 104, Kv max=0,32m3/h
DN15, Vonk. závit M3/4", s termostatickou hlavicou COLO.HBSF.JC.4. 115
+ 2 integrované spiatočkové šrúbenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková oceľ rúrka 15/1,2)

RV42 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 42
DN15, Vonk. závit M24, s termostatickou hlavicou CODE.PF3.AC.1.115
+ 2 integrované spiatočkové šrúbenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková oceľ rúrka 15/1,2)

OV - ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
VV - VYVÁŽOVACÍ VENTIL HERZ TYP STROMAX
AOV - AUTOMATICKÝ ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

C1 - OZNAČENIE STÚPAČIEK

LEGENDA VYKUROVACÍCH TELIES

JAGA STRW.065.070.11.133
FARBA VYKUROVACIEHO TELESA BIELA RAL 9016
TYP VYKUROVACIEHO TELESA STRADA TWIN 11
DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESA
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA
TYP VYKUROVACIEHO TELESA JAGA STRADA
RV104-1,0 VÝKON 660W
TEPELNÝ VÝKON VYKUROVACIEHO TELESA
PREDNASTAVENIE RADIATOROVÉHO VENTILA
RADIATOROVÝ VENTIL JAGA TYP Č.104

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIÉR, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu
ZVISLÁ SCHÉMA - VETVA C

názov dokumentácie
Starý Smokovec OO PZ,
rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec		
autor projektu	Ing.Jozef Petrík		
zodp. projektant	Ján Varhol		číslo výkresu
		formát	3xA4
profesia	VYKUROVANIE	dátum	8/2019
druh projektu	projekt stavby	mierka	1:75

UK-08