



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415: Doplnková ochrana

Plastová rozvodnica
Typ: NP65-0604015
Krytie: IP 55
Rozmery (mm) v x š x h
600x400x150
Príkon: P_i = 18,6 kW
P_p = 15,0 kW

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Anton Galas	<div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKÁ KANCELÁRIA Hviezdoslavova 11, Ružomberok</div></div>
VYPRACOVAL	Ing. Ján Božek	
KONTROLOVAL	ING. VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.	

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD. <i>[Signature]</i>	<div><div></div><div>GEART, s.r.o. TICHÁ 4 010 01 ŽILINA E-MAIL: GEART@GEART.SK WEB: WWW.GEART.SK TEL./FAX: +421-041-2661263</div></div>
MANAŽÉR DOKUMENTÁCIE	ING. VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD. <i>[Signature]</i>	
KONTROLOVAL	ING. LUBOMÍR JUROV	
PARC. ČÍSLO:	KRAJ: NITRIANSKY OKRES: TOPOLCÁNY KATASTRÁLNE ÚZEMIE: VEĽKÉ RÍPŇANY	<div><div>STUPEŇ</div><div>DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POUVOLENIE</div></div>
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC VEĽKÉ RÍPŇANY, POŠTOVÁ 461, 956 07 VEĽKÉ RÍPŇANY		
STAVBA		

STAVBA	ZBERNÝ DVOR OBCE VEĽKÉ RÍPŇANY				
OBJEKT	504 SKLAD MECHANIZMOV	MIERKA	-	č. výk. 1	
		DÁTUM	10 / 2012		
		REVÍZIA	-		
VÝKRES	Rozvádzač RH		FORMÁT	2 x A4	SADA ČÍSLO