



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC, 50 Hz, 230/400 V/TN-C
Ochrana pred zásachom el. prúdom je navrhnutá
podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

Legenda :

- ☉ Svetlo zdrojové PROJECTOR K1 ASYMMETRIC H1 250W IP65 (OMS)
- Stožiar kužeľový s prírubou K 10-60 P STK 60/70/3P (výška 7m)
+ základový rošt ZR2-12
- ⊙ El. pohon vstupnej brány

Poznámka :
– vonkajšie osvetlenie a el. pohony vstup. brám budú napojené
z rozvážača RH – Vd' S004

Upozornenie:

Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí
vytyčenie všetkých podzemných inžierskych sietí.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Anton Galas	 PROJEKTOWA A INŻYNIERSKA WYKONAWCZA FIRMOWA 11. MIEJOWIEC		
VYPRACOWAL	Ing. Ján Božek			
KONTROLOVAL	ING VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.	 GEART, s.r.o. 010 01 ŽILINA F. MILOŠ GEART, BRATISLAVA TEL: 0905 441 111		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.			
MANAŽÉR DOKUMENTÁCIE	ING VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.	 GEART, s.r.o. 010 01 ŽILINA F. MILOŠ GEART, BRATISLAVA TEL: 0905 441 111		
KONTROLOVAL	ING LUBOMÍR JUROV			
PARC. ČÍSLO:	KRAJ: OKRES: KATASTRÁLNE ÚZEMIE: MĚSTSKÝ ÚRAD: VĚK: 189/4, 992	 GEART, s.r.o. 010 01 ŽILINA F. MILOŠ GEART, BRATISLAVA TEL: 0905 441 111		
OBJEDNÁVATEL: OBEC VEĽKÉ RÍPŇANY, POŠTOVÁ 461, 956 07 VEĽKÉ RÍPŇANY	STUPEŇ: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POUŽITIE			
STAVBA	MIERKA: 1:250	 GEART, s.r.o. 010 01 ŽILINA F. MILOŠ GEART, BRATISLAVA TEL: 0905 441 111		
OBJEKT: S10 VNÚTROREÁLOVÉ ELEKTRO. S11 VNÚTROREÁLOVÉ OSVETLENIE	DÁTUM: 10/2012			
VÝKRES	REVÍZIA: -	 GEART, s.r.o. 010 01 ŽILINA F. MILOŠ GEART, BRATISLAVA TEL: 0905 441 111		
Situčná schéma vonkajších rozvodov	FORMÁT: 3 x A4			