

Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

Obstarávateľ:	ORAVA - MILK, záujmové združenie
IČO:	00614289
Názov / predmet zákazky:	Obnova technológie chladenia technologickej vody

Položka:	Obnova technológie chladenia technologickej vody
Množstvo:	1 komplet
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Chladič vody / tepelné čerpadlo	
<ul style="list-style-type: none">- Systém chladenia voda/voda- Chladiaci výkon min. 100kW pri teplotnom spáde 12/7°C- Chladenie pomocou doskového výparníka- SCOP min. 4- Napájanie 400V/3f/50Hz- Možnosť externého ovládania- Regulovateľnosť výkonu min. 2 stupne	
Chladiaca veža	
<ul style="list-style-type: none">- Chladiaci výkon min. 135kW pri teplote okolia 30°C a teplote vstupnej vody max. 40°C- Počet ventilátorov: 1 ks- príkon ventilátora max. 1 kW	

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.