



Andrychów, dnia 24 marca 2022 r.

Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.2.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Utworzenie strefy Flow-Parks w Sułkowicach - Łęgu”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie jaka konkretnie nawierzchnia bezpieczna jest wymagana pod zestawem. Czy mają to być płytki SBR/EPD, czy nawierzchnia poliuretanowa wylewana?
Proszę również o podanie kolorystyki nawierzchni, ponieważ ma to wpływ na wycenę.
Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem z przekrojem nawierzchni bezpiecznej?

Odpowiedź 1

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną poliuretanową laną, obejmującą następujące elementy: przygotowanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw oraz wykonanie warstwy nośnej dla nawierzchni bezpiecznej dwuwarstwowej - dolnej z granulatu gumowego SBR z recyklingu z klejem poliuretanowym, o grubości warstwy dostosowanej do wysokości HIC urządzeń zabawowych oraz górnej warstwy wykonanej z granulatu EPDM (z wybranego koloru) z klejem poliuretanowym kładzione bezpośrednio na placu budowy. Kolory warstwy użytkowej EPDM : RAL 1012 żółty 20% powierzchni, RAL2004 pomarańcz 20% powierzchni, RAL 7035 Jasny popiel 60% powierzchni. Zamawiający dopuszcza inne kolory z tej samej klasy cenowej.
Zamawiający nie dysponuje rysunkiem z przekrojem nawierzchni bezpiecznej.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52