

## VÝPIS HLAVNÍHO MATERIÁLU PRO VÝMĚNÍKOVOU STANICI

### ČESKÝ ROZHLAS, ČESKÉ BUDĚJOVICE

1. Výměník TV celonerezový šroubovicový výměník tepla v provedení PN 25 (160 °C) nebo PN 16 (250°C) o čtyřech vstupech DN 40 a jednom vstupu 1" a výhřevné ploše 1,2 m<sup>2</sup> ..... 1 ks
2. Expanzní nádrž ÚT 800 I PN 6 ..... 1 ks
3. Expanzní nádrž TV 25 I PN 10 + oddělovací armatura..... 1 ks
4. Čerpadlo ÚT - mokroběžné čerpadlo s nejnižšími provozními náklady pro topnou vodu jmenovitá světlost příruby DN 50, PN 6/10, 1~230 V/50Hz o délce 240 mm, maximálním pracovním bodu  $H_{MAX} = 8,0$  m,  $Q_{MAX} = 12,0$  m<sup>3</sup>/h elektronicky řízené a příkonu  $P_1 = 18 \div 310$  W ..... 2 ks
5. Čerpadlo ÚT - mokroběžné čerpadlo s nejnižšími provozními náklady pro topnou vodu jmenovitá potrubní přípojka G 1 1/2", PN 10, 1~230 V/50Hz o délce 240 mm, maximálním pracovním bodu  $H_{MAX} = 8$  m,  $Q_{MAX} = 8,8$  m<sup>3</sup>/h elektronicky řízené a příkonu  $P_1 = 9 \div 125$  W..... 7 ks
6. Ventil 25/16 - přírubový ..... 2 ks
7. Ventil 25/40 – přírubový ..... 4 ks
8. Ventil 40/40 – přírubový ..... 3 ks
9. Ventil 50/40 – přírubový ..... 1 ks
10. Difuzor DF 2 ..... 1 ks
11. OK – DN 25/25 kapslový – např. GESTRA MK 35/31 ..... 2 ks
12. Filtr 50/40 – přírubový ..... 1 ks
13. Filtr 100/16 – přírubový ..... 1 ks
14. Teploměr 0-120 °C a tepl. jímka ..... 21 ks
15. Manometr 0-1,0 MPa a man. Smyčka ..... 3 ks
16. Zpětná klapka DN 32/10..... 1 ks
17. Zpětná klapka 1" ..... 3 ks
18. Zpětná klapka 6/4" ..... 4 ks
19. Zpětná klapka 2" ..... 1 ks
20. Kulový kohout s filtrem 6/4" ..... 1 ks
21. Kulový kohout s filtrem DN 32/10..... 1 ks
22. Kulový kohout DN 40/10 ..... 1 ks
23. Kulový kohout DN 15/10 ..... 3 ks
24. Systémový oddělovač s vodoměrem..... 1 ks
25. Pojistný ventil 6/4" x 2" – 4 bar..... 4 ks
26. Pojistný ventil 5/4" x 6/4" – 8 bar ..... 2 ks
27. Vodoměr Q – 2,5 m<sup>3</sup> ..... 1 ks
28. Vypouštěcí kulový kohout 15/10..... 1 ks
29. Vypouštěcí kulový kohout 3/4" ..... 2 ks

30. Vypouštěcí kulový kohout 1/2" .....	9 ks
31. Odvzdušňovací nádoba .....	3 ks
32. Měkkotěsnicí klapka DN 100/16 - mezipřírubová.....	10 ks
33. Návarek MaR G 1/2" s vnitřním závitem .....	dodávka MaR
34. Kulový kohout 2" .....	1 ks
35. Kulový kohout 5/4" .....	4 ks
36. Kulový kohout 1" .....	2 ks
37. Kulový kohout s filtrem 2" .....	1 ks
38. Kulový kohout s filtrem 5/4" .....	5 ks
39. Kulový kohout s filtrem 1" .....	1 ks

#### Dodávka MaR

40. HRV DN 15/40 Kvs =1 .....	1 ks
41. HRV DN 40/40 kvs = 10.....	1 ks
42. RV DN 25/40 Kvs = 6,3.....	2 ks
43. Kul. ventil s pohonem DN 25/16 .....	1 ks
44. Trojcestný RV DN 20/16 kvs = 2,5 .....	1 ks
45. Trojcestný RV DN 20/16 kvs = 4 .....	2 ks
46. Trojcestný RV DN 25/16 kvs = 6,3 .....	3 ks
47. Solenoid DN 15/16 .....	1 ks