


OZNACZENIA:

- INSTALACJA FREONOWA RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ DŁUGOŚĆ WG RYS. SCHEMATU
- PP 032 100 RURY PP SREDNICA ORAZ SPADEK
- DIS-22-1G TRÓJNIK SYSTEMOWY INSTALACJI FREONOWEJ
- RUROCIĄG CIECZOWY
- 9,52x15,88 RUROCIĄG GAZOWY
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA SYSTEMU KLIMATYZACJI VRV NALEŻY DOPOSAŻYĆ W POMPKE SKROPLIN 2,46 kW/2,10 kW WYDAJNOŚĆ RZECZYWISTA URZĄDZENIA CAŁKOWITA/JAWNA
- NAWIEWNIK WIROWY, PROMIENOWY
- KRATKA TRANSFEROWA
- NAWIEWNIK SZCZELINOWY
- STEROWNIK W DOSTAWIE PRODUCENTA PROPONOWANA LOKALIZACJA OBOK WŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA, OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PANELU NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM
- ΦZYS jaw: 2614 W ZYSKI CIEPŁA JAWNEGO

- WSZYSTKIE JEDNOSTKI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W POMPKE SKROPLIN.
- PODEJŚCIA ODPLYWOWE OD JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (PRZEWODY TŁOCZNE POMPKE SKROPLINOWYCH) NALEŻY WYKONAĆ Z PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH.
- PRZYŁĄCZA WSZYSTKICH PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ METALOWYMI OPASKAMI ZACISKOWYMI (OBEJMAJAMI) W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ.
- ZBIORCZY PRZEWÓD SKROPLIN WYKONAĆ Z RURY PP ŁĄCZONYCH PRZECZ. PRZEWODZONYCH ZE SPADKIEM MIN 1%.
- WŁĄCZENIE INSTALACJI SKROPLIN DO KANALIZACJI NALEŻY WYKONAĆ POPRZECZ. WSTAWIENIE DODATKOWEGO TRÓJNIKA Z SYFONEM PRZY UMYSŁALCE.



**Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA**
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Investycja:

**Budowa budynku
biurowo-konferencyjnego
siedziby Nadleśnictwa Olkusz
wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną i
drogową, budowa budynku
gospodarczego ze stacją
uzdatniania wody i
generatorem prądu, budowa
wieży telekomunikacyjnej,
studni głębinowej,
biologicznej oczyszczalni
ścieków oraz przebudowa
istniejącego zbiornika p.poż.**

Adres inwestycji:

ul. Ponikowska 32, 32-300 Olkusz
działki nr ewid. 844/1
obręb: 0002 Pomorzany
jedn. ewid.: Olkusz-M

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olkusz
ul. Łukasieńskiego 3
32-300 Olkusz

Projektant:

mgr inż. Paweł Budziak
upr. bud. MAZ/0411/POOS/09

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Pajura
upr. bud. PDK/0007/POOS/08

Branża:

**SANITARNA
PROJEKT WYKONAWCZY**

Tytuł rysunku:

Instalacje klimatyzacji
Rzut piętra

Data:	Skala rysunku:
22.02.2019r	1:100
Nr arkusza:	Strona:
SC-02	