


STRECHA M 1:100



LEGENDA:


JP 15	LAPAČ BLESKOV	ks 4
DJ 4H	DRŽÍAK LAPAČA BLESKOV	2
DJ 7HD	DTTO	2
SJ 01	SVORKA K LAP. BLESKOV	4
SS	SPOJOVACIA	24
SP 1	PRIPOJOVACIA	2
SO	OKAPOVÁ	4
SZ	SKÚŠOBNA	4
SR 02	SPOJOVACIA	6
SR 03	SPOJOVACIA	10
KO 125	INŠTALAČNÁ KRABICA + VIEČKO	4
OR	OPALŤOVACÍ ROŽOK, $\varnothing 20,2m$	2
—	DRŮT FeZn $\varnothing 8mm$ + PV 15	m 20
—	+ PV 23	30
—	DRŮT FeZn $\varnothing 8mm$ / EXP 32	25
—	DRŮT FeZn $\varnothing 10mm$, V ZEMI	10
—	PÁS FeZn 30x4mm, V ZEMI	60
OS 1	OCHRANNÁ STRIEŽKA	ks 2

POZNAMKA:


- SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKOM LPS JE NAVRHNUTÝ V SÚLADE S STN EN 62305-1,2,3,4 A STN 33 2000-554:2012

091/3/2007-EZ-P-E1.1-A,B1

ZOD. PROJEKTANT	ING. BUZGO	VYPRACOVAL	ING. BUZGO	KONTROLOVAL	ING. BUZGO
INVESTOR	ARCHITECTURE AND DESIGN STUDIO, s.r.o.	STAVBA	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU G.B.J. HRABOVEC NAD LABORCOM	STUPEŇ	DRS
OBJEKT	SO-01, VLASTNÝ - ČASŤ ELI	DATUM	02/2017	FORMÁT	2A1
OBSAH	BLESKOZVOD	MIERKA	1:100	Č. ZAKÁZKY	C. VÝKRESU
			E-44-2016		E-17



TELEFÓNNY ROZVOD
"SYKFY 3x2x0,5 /FX20"




ROZVOD PC
"FTP CAT 5 /FX20"

III.N.P.


II.N.P.

I.N.P.

KOMUNIKAČNÝ PREPOJ
2x(FTP CAT 5 /FX20)



TELEVÍZNY ROZVOD
"RG6 /FX20"



VIDEO VRÁTNÍK
"FTP CAT 5 /FX20"

091/3/2007-E2-P-E1.1-A,B1

ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. BUZGÓ JARAJ ELEKTROPROJEKTANT Pod hájom 2 080 06 LUBOTICE IČO 312 46 826	
ING. BUZGÓ	ING. BUZGÓ			
INVESTOR	ARCHITECTURE AND DESIGN STUDIO, s.r.o.			
STAVBA	NOVO STAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. HRACOVEC NAD LABORCOM		STUPEŇ	DRS
OBJEKT	SO-01, VLASTNÝ - ČASĽ ELI		DATA	02/2017
OBSAH	ZVISLÉ SCHÉMY - KOMUNIKAČNÉ ROZVODY		FORMAT	2A4
			MIERKA	-
			Č. ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU
			E-97-2016	E-16