

UPOZORNENIE:

-PROJEKT REALIZÁCIE RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES, DIMENZIE POTRUBIA A ARMATÚR A NENÁHRADZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
-PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
-PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOV ZARIADENÍ
-MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI
-ROZVOD POTRUBIA ÚK K VYKUROVACÍM TELESÁM JE NAVRHNUTÝ Z PLASTOVÉHO POTRUBIA HERZ PE-RT 16x2, 20x2. JE VEDENÝ V KONŠTRUKCII PODLAHY A V CELOM ROZSAHU IZOLOVANÝ TEPELNO-IZOLAČNÝMI HADICAMI TUBOLIT-DG hr.15mm

LEGENDA VYKUROVANIA:

TEPLOVODNÉ POTRUBIE 70 / 50°C

POTRUBIE PLASTHLINÍK, VEDENÉ V PODLAHE, IZOLÁCIA TUBOLIT 15 mm

PRIETOKOVÝ ZÁVESNÝ TURBO kotol EOLO Star 24


VYKUROVACIE DOSKOVÉ TELESÁ U.S.STEEL KOŠICE, TYPU KORAD VENTIL

KOMPAKT VÝŠKY 600 mm, PN 0,6 MPa, 110°C

KÚPEĽNÉ REBRÍKOVÉ VYHRIEVACIE TELESO HDR 1300 / 400


PRÍPOJOVACIA GARANTÚRA K VYKUROVACIEMU TELESU, ROHOVÁ HERZ 3000
HERZ ROHOVÝ VENTIL DVOJBLOK BEZ OBTOKU

TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ
PRIESTOROVÝ



INVESTOR:

--



Generálny projektant:		GASKO - KOZMA s.r.o. Budovateľská 52/A 080 01 Prešov	
STAVBA: BYTOVÝ DOM 6.b.j. - NÁJOMNÉ BYTY CEJKOV			
Projektant:	Objekt: SO-01	Formát: 2x A4	
Ing. Gabriel Neupauer	SO - 01 BYTOVÝ DOM	Dátum: 01/2014	
Zodp. projektant:	Časť: ÚK	Účel: PS	
	Diel: VYKUROVANIE	Zákaz. č.:	
Ved. projektant:	Obsah: SCHÉMA ZAPOJENIA	Mierka: 1:50	Výkr. č.:
		Kotý v: mm	04