



siete v zelenom páse



siete v cestnej komunikácii a v chodníku



LEGENDA :

- 1 – ZVISLÁ STENA PAŽENEJ RÝHY
- 2 – STENA ZÁREZU V SKLONE 1:1
- 3 – PODSYP POD POTRUBIE min. hr.150 mm  
Z PIESKU FRAKcie DO 2 mm ZHUTNENÝ
- 4 – RUČNÝMI ZHUTŇOVACÍMI PROSTRIEDKAMI  
OBSPY POTRUBIA PIESKOM HRÚBKÝ  
2 mm, MIN. 20 cm
- 5 – NAD VRCHOLOM POTRUBIA OBSPY  
JE UDUSANÝ RUČNÝMI DUSADLAMI
- 6 – ZHUTNENÝ ZÁSYP MAX. ZRNOM 300 mm
- 7 – ŠTRKOVÉ LOŽKO Z KAMENIVA FRAKcie 16–32 mm
- 8 – DRENÁŽNÁ RÚRA PERFOROVANÁ
- 9 – BÚRANIE A ZNOVU ZRIADENIE KOMUNIKÁCIE
- 10 – ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVOU PO VRSTVÁCH
- 11 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIA ŽLTÉJ FARBY  
S PRESAHO M 5 cm NA OBDIVE STRANY POTRUBIA
- 12 – SIGNALIZAČNÝ VODIČ MEDENÝ S IZOLÁCIOU  
VHDNOU DO ZEME S min. PLOCHOU 4,0 mm2  
VODIČ UPEVNÍŤ NA VRCHOL POTRUBIA SAMOLEPIACOU PÁSKOU
- 13 – NAVRHOVANÉ POTRUBIE D50 PE100 SDR11

D (mm)	50	80	100	150	200	300
ŠÍRKA FÓLIE (mm)	200	200	200	250	300	400
ŠÍRKA RYHY (mm)	800	800	900	1000	1000	1100

POZNÁMKA:

- ZÁKAZ POLIEVANIA VODOU PRI DUSANÍ PODSYPU, OBSYPU A ZÁSYPU
- OBSYP GULOVÉHO UZÁVERU ROBIŤ PIESKOM AŽ PO POKLOP
- POD GULOVÝ UZÁVER SA DÁVA LEN PIESKOVÝ PODSYP

HLAVNÝ ROJEKTANT: ING. PETER KAČÍR	ZODP. PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL: <i>Bačovi</i> ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2   2   2   1	<b>BACAPROJEKT s.r.o</b> Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935390 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk
STAVEBNÍK: Architecture and design studio s.r.o. M. R. Štefánika 1653/54 Veľký Šariš				
MIESTO STAVBY: Hrabovec nad Laborcom, parcelné číslo 313/3; 313/4				
NÁZOV STAVBY: <b>NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j.</b> HRABOVEC NAD LABORCOM				
OBJEKT: <b>SO 05 NTL PLYNOVÁ PRÍPOJKA</b>				FORMÁT: 1x4 ČASŤ: I.O. DÁTUM: December 2016
OBSAH: <b>ULOŽENIE PE POTRUBIA</b>				MIERKA: 1 : 25 VÝKRES Č.: <b>4</b>