



POZNÁMKY			
1 PRED ZAKLÁTNÝMI DEMONTÁŽNYMI A MONTÁŽNYMI PRÁCI JE POTREBNÉ ZAMERAŤ DISPOZÍCIOU A SKONTROLOVAŤ ROZMERY JEJNOSTLIVÝCH ZARIADENÍ			
2 ROZMEROVÁ NORMA PRE BEZOŠŤ POTRUBIA - EN 10220 (DIN 23481)			
3 PRESUPUJÚ POŽIADAVY NA KONSTRUKČNÉ OPATNOSTI CHRÁNIŤ KOLEKTOR A VYSPRÁVIť POŽIADAVOU UPRAVČOVU			
4 POTRUBIE A ARMATÚRY CHLADIACEJ VODY NEZMIEŠAČI PIESI IZOLOVAŤ PAROTESNOU IZOLÁCIOU S UZATVORENOU BUNKOVOU ŠTRUKTÚROU. IZOLACIOU VO VONKAŠOM PROSTREDÍ CHRÁNIŤ OPLECHOVANÍM hr. 0.3 mm			
5 POTRUBIE A ARMATÚRY HORÚCEJ VODY IZOLOVAŤ TEPELNOU IZOLACIOU min. hr. 50 mm z KAMENNEJ VLNÝ (MINERÁLNEJ) VLSTI. OPATNÝM POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z HĽADKOVEJ PÔLE VYSTUŽENEJ PNEUMOU 20 BAROVÝCH VÁKUEM			
6 PRI PRESÚPOCH STAVBYNÝMI KONSTRUKCIAMI IZOLACIOU NEPRERUŠOVAŤ, POTRUBNÝ ROZVOD VESŤ V CHRÁNIČKE			
7 OTVÁRAČI PRETLAKU POISTNÉHO VENTILU SYSTÉMU NEZMIEŠAČI PIESI JE 450 kPa, PRÁCOVNÝ TLAK ROZVODU JE 250 kPa			
8 TLAKOVÁ TREDA POTRUBNÉHO ROZVODU CHLADIACEJ VODY / NEZMIEŠAČI PIESI JE PN10			
9 TLAKOVÁ TREDA POTRUBNÉHO ROZVODU HORÚCEJ VODY JE PN10			
10 TLAKOVÁ TREDA POTRUBNÉHO ROZVODU CHLADIACEJ VODY JE PN10			
11 PRÁCOVNÉ LÁTKY CHLADIVO R717, VODA, NEZMIEŠAČI PIESI NA BÁZE MP (TEPLOTA TURNNUTIA -20°C)			
12 NA NAJVYŠŠOM MESTE INŠTALOVAŤ ODVEZUŠŤOVACIE VENTILY A NA NAJNÍŽŠOM MESTE INŠTALOVAŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY			
13 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAŽA ZHOTOVITEĽSKÚ (VÝROBNÚ) DOKUMENTÁCIOU			
ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RADITKO	AUTORIZAČNÉ RADITKO
	CITYPROJEKT, s.r.o. Admiralská 3, 841 05 Bratislava tel.: 0002 37 62 16 skypok: cityprojekt e-mail: cityprojekt@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk		
±0,000=165,15 m n.m.			
Autor:	Ing. Pavol Čibulský	Vypracoval:	Ing. arch. Pavol Čibulský
Zosp. projektant:	Ing. Vladimír Váňek	Spoluautor:	
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Admiralská 3, 841 05 Bratislava	Overil:	Marek
Investor:	Sport arena Malacky, s. r. o., Sasinkova 90/2, 861 01 Malacky	Class:	Malacky
Názov stavby:	Sport arena Malacky	Datum:	06/2021
Miesto:	Malacky, p. č. 3298/93, 3298/42, 3270/3, 3271/1	Stupeň:	DRS
Stavbyň objekt:	SO 101	Číslo výkresu:	
Časť:	Chladienie		
Názov výkresu:	STROJOVNÁ - REZY		