



POZNÁMKY:				
1. PRED ZAČATÍM DEMONTÁŽNYCH A MONTÁŽNYCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ DISPOZÍCIU A SKONTROLOVAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ.				
2. ROZMEROVÁ NORMA PRE BEZPEČNÉ POTRUBNIA - EN 10220 (DIN 2248).				
3. PRESTUPY POŽIARNÝMI DELACMI KONŠTRUKCIAMI OPATRIŤ OCHRÁNKOU A VYSPRÁVIŤ POŽIARNOU UPEČÁVKOU.				
4. POTRUBIE A ARMATÚRY CHLADEJÚ VODY / NEHRNÚCEJ ZMESI ISOLOVAŤ PAROTESNÚ ISOLÁCIU S UZATVORENÚ BUNKOVOU STRUKTÚROU ISOLÁCIU VO VONKAŠOM PROSTREDÍ CHRAŇŤ OPLECHOVANÍM N. 0,3 mm.				
5. POTRUBIE A ARMATÚRY HORÚCEJ VODY ISOLOVAŤ TEPELNÚ ISOLÁCIU HM. N. 50 mm Z KAMENNEJ VLNKY (MINERÁLNEJ) PLESTI. OPATRENIÉ POUŽÍVAŤ UPRAVU Z HLNÍKOVEJ FÓLIE VYSTUŽENEJ PREŽKOU ZO SKLENÝCH VLÁKEN.				
6. PRI PRESTUPOCH STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI ISOLÁCIU NEPRERUŠOVAŤ. POTRUBNÝ ROZVOJ VIESŤ V OCHRÁNKÉ.				
7. OTVÁRAČÍ PRETLAK POSTŔEHO VENTILU SYSTÉMU NEHRNÚCEJ ZMESI JE 450 kPa, PRACOVNÝ TLAK ROZVOJU JE 250 kPa.				
8. TLAKOVÁ TREŠA POTRUBNÉHO ROZVOJU CHLADEJÚ VODY / NEHRNÚCEJ ZMESI JE PN10.				
9. TLAKOVÁ TREŠA POTRUBNÉHO ROZVOJU CHLADEJÚ VODY JE PN16.				
10. TLAKOVÁ TREŠA POTRUBNÉHO ROZVOJU CHLADEJÚ RTT JE PN10.				
11. PRACOVNÉ LÁTKY CHLADEJÚ RTT, VODA, NEHRNÚCA ZMES NA BÁZE MPS (TEPLOTA TIAHUTIA -20°C).				
12. NA NAJVIŠŠOM MESTE INŠTALOVAŤ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY A NA NAJNÍŽŠOM MESTE INŠTALOVAŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY.				
13. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NEHAHRDZA ŽIVOTITEĽSKOU VÝROBNOU DOKUMENTÁCIOU.				
ORIENTÁCIA		AUTOREDAČNÉ RAZITKO		AUTOREDAČNÉ RAZITKO
Autor: Ing. Pavol Cirovský		Vytvoril: Ing. Pavol Cirovský		Kontroloval: Ing. Pavol Cirovský
Zašiel projektant: Ing. Pavol Cirovský		Spoločnosť: Ing. Pavol Cirovský		Merka: 1:20
Projektant: CITYPROJEKT, s.r.o.		Oprac.: Máty		Oprac.: Máty
Investor: Športová Miesto s.r.o.		Oprac.: Máty		Oprac.: Máty
Názov stavby: Športová Miesto		Oprac.: Máty		Oprac.: Máty
Miesto: Máty, p.č. 5268/08, 5268/02, 5270/03, 5271/01		Oprac.: Máty		Oprac.: Máty
Stavby objekt: SO 101		Oprac.: Máty		Oprac.: Máty
Časť: Chladenie		Oprac.: Máty		Oprac.: Máty
Názov výkresu: PŮDORYS STROJOVNA		Oprac.: Máty		Oprac.: Máty