



POZNÁMKA:

- REKONŠTRUKCIA STRECHY A ZATERPENIE FASÁDY VÝVOLÁ KOMPLETNÚ DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ ZACHYTÁVACEJ A ZVODOVEJ SÚSTAVY A BUDE NAHRADENÁ NOVOU PODLA PLATNEJ NORMY STN EN 62 305-3
- JESTVUJÚCA ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA PRESTREŠNÝCH CHODNÍKOV OSTATNE BEZO ZMENY
- JESTVUJÚCA ZEMIAČA SÚSTAVA BUDE ZRUŠENÁ A NAHRADENÁ NOVOU PODLA PLATNEJ NORMY STN EN 62 305-3

- LEGENDA:
- ZVODOVÝ VODIČ Ø 8 mm
 - SK ● SVORKA KRÍŽOVÁ
 - SS ● SVORKA SPOJOVACIA
 - SP1 ● SVORKA PRE PRÍPOJENIE KOVOVÝCH ČASŤÍ
 - SZ ● SVORKA SKUSOBNÁ
 - 00H-200uz ✓ OCHRANNÝ UHOLNÍK+DRŽIAK
 - PV21 PODPERY VEDENIA NA PLOCHE STRECHY
 - PV23 PODPERY VEDENIA NA PLECHOVÉ STRECHY

SCHÉMA



VYPRACOVAL: I. MIKUŠOVÁ	STAVBA: SVIDNÍK – MŠ ul. Ľ. Štúra, východná časť zelenej strechy	STAVOPROJEKT Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk
PROJEKTANT: I. MIKUŠOVÁ	OBJEKT: PAVILÓN I. – Zelená strecha	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A. KOMANICKÝ	ČASŤ: D-STAVEBNÁ	DÁTUM: 07/2024 FORMÁT: 8x44
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÝ	DIEL: BLZ-BLESKOVOD	STUPEŇ: DSP. ZAK. Č.: 20082
	OBSAH: STRECHA – BLESKOVOD – DEMONTÁŽ	PRÍL. Č.: 2
		MIERKA: 1:100