



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia ekonomiky
odbor verejného obstarávania
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2022/004004-05

Vybavuje/linka
Ing. Miroslav Škvarka/44337

Bratislava
15.07.2022

Vec :

„Zábrany a oplatenie“ - vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 2

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ako aj na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Zábrany a oplatenie“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku VO č. 143/2022 zo dňa 23.06.2022 pod zn. 30192-MST, Vám zasielame nasledujúce vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ na základe Otázky č. 1 vo Vysvetlení informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo dňa 08.07.2022 upravil pre položku č. 11 Stĺpiky pre páskovú zábranu v časti 1 priemer stĺpika na min. 70 mm. Stĺpiky pre páskovú zábranu sa bežne vyrábajú s priermi 51 mm a 63 mm. Výrobné procesy sú nastavené a nie je možné ich meniť. Požadovaním priemeru stĺpika 70 mm sa obmedzí účasť uchádzačov a výrazne sa navýši celková cena zákazky, ktorá nebude zodpovedať predpokladanej hodnote zákazky. Bude verejný obstarávateľ akceptovať priemer stĺpika 63 mm, nakoľko rozdiel 7 mm nemá žiadny vplyv na pevnosť, stabilitu a funkčnosť stĺpika?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ upravuje položku č. 11 v časti 1 Opisu predmetu zákazky a to parameter „Priemer stĺpika“ nasledovne:

Chrómová bariéra s výsuvným min. 2m dlhým flexi pásom

Priemer stĺpika: min. 63 mm

Výška: min. 900 mm

Priemer stojana: min. 320 mm

Materiál: kov

Materiál základne: Kov/plast

S pozdravom

Mgr. Lubomír Kubička
riadiťel odboru verejného obstarávania