SO 03

SO 02 - A

SO 02 - B

SO 04

SO 01

POZNÁMKY

1) TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE
2) POTRUBIA VEDENÉ POD STROPOM SÚ PRICHYTENÉ NA ZÁVESOCH VZDIALENÝCH OD SEBA PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU DANÉHO MATERIÁLU POTRUBIA
3) SKUTOČNÉ ROZMERY POTRUBIA DOMERAŤ NA STAVBE, TRASOVANIE PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNOSTI ZISTENEJ NA STAVBE
4) ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU
5) VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIA KOTVIŤ MIN. KAŽDÝCH 2000-3000mm
6) DISTRIBUČNÉ PRVKY A ZARIADENIA OSADZAŤ V KOORDINÁCII S DODÁVATEĽOM PODHĽADU A OSVETLENIA
7) REVÍZNY VZDUCHOTECHNICKÝCH A ELEKTRICKÝCH BUDÍ PODĽA POKYNOV VÝROBCU MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
8) PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
9) KU VŠETKÝM ZARIADENIAM, REGULAČNÝM KLAPKÁM, SERVOPOHONOM, VENTILOM MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÝ SERVISNÝ PRÍSTUP (VÝMENA, PORUCHA, SERVIS)
10) KAŽDÉ ZARIADENIE SA NESMIE INAKTIVOVAŤ DOTÝKAŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ (VŠETKY POTRUBIA A ZARIADENIA BUDÚ PRUŽNE ULOŽENÉ A ZAVESENÉ)
11) PRI PREVIAZKOVÝCH POTRUBÍ CEZ POŽIARNE DELIACU KONŠTRUKCIU MUSÍ BYŤ SVETLÁ VZDIALENOSŤ MEDZI POTRUBIAMI MIN. 500MM A PRIEMER POTRUBIA MUSÍ BYŤ MENŠÍ AKO 0,04M2. AK PODMIENKA NIE JE SPLNENÁ, POTRUBIE MUSÍ BYŤ OPATRENÉ POŽIARNOU IZOLÁCIOU S POŽADOVANOU ODOLNOSŤOU ALEBO V MIESTE PRESTUPU POTRUBIA DO INÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU MUSÍ BYŤ V POTRUBÍ OSADENÁ POŽIARNA KLAPKA.

LEGENDA

P:135m³/h S:135m³/h	TABUĽKA PRÍVOD / ODVOD
BD	BEZPRAHOVÉ, RESP. PODREZANÉ DVERE
←–	SMER PRÚDENIA VZDUCHU

REVÍZIA Č. POPIS:

PEČIATKA / PODPIS:

MIESTO / MESTO STAVBY:

PARCELA Č.: 23626

VINÁRSTVO S

STREKOV

INVESTOR:

STON a.s. UHROVA 18, 831 01 BRATISLAVA

GENERÁLNY PROJEKTANT:

WHAT ARCHITECTS s.r.o.
Obchodná 32826
811 06 BRATISLAVA
M: +421 948 735 139
E-mail: office@what.sk

WHAT ARCHITECTS

SPRACOVATEĽ ČASTI :

PHIBIM s.r.o.
Office: Rybničná 40, 831 06, Bratislava
Sídlo: Dúhová 27, 900 25, Nová Dedinka
M: +421 908 526 080
E-mail: macovska@phibim.sk

VEDÚCI VYKRESU :

PÔDORYS 1.NP

STUPEŇ :

REALIZAČNÝ PROJEKT

ČASŤ :

DSO.1.5. - CHLADENIE A VETRANIE

HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU:

Ing.arch. Tomáš Kráľovič
č.autorizácie: 2374AA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing.Daniela Mazorová
č.autorizácie: 5706*14

VYPRACOVAL:

m-plan, s.r.o. Ing. Monika Štolcová

MIERKA:	FARBE:
1:50	
FORMÁT:	
18xA4	
DÁTUM:	
03 / 2020	

STUPEŇ:	ČASŤ:	ČÍSLO VYKRESU:
RP	DSO.01.5	02