



T A T R A T E N D E R

V Bratislave, dňa 07.02.2019

Vec: Vysvetlenie č. 5, oprava č. 2 súťažných podkladov a oprava výzvy na predkladanie ponúk č. 3 - Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní

Verejný obstarávateľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 11/2019 zo dňa 16.01.2019 pod značkou 808-WYP (ďalej ako „Výzva“) v súlade so Zákonom súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „**Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní**“ (ďalej len „súťaž“). K Výzve boli uverejnené aj redakčné opravy, prvá vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 15/2019 zo dňa 22.01.2019 pod značkou 1436 – IOX a druhá vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 23/2019 zo dňa 01.02.2019 pod značkou 3127 – IOX (ďalej ako „Redakčná oprava“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 30.01.2019, 04.02.2019 a 06.02.2019 nám boli záujemcami súťaže doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených vo Výzve. V súlade ustanovením § 113 ods. 7 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa v časti I tohto dokumentu poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenia.

Zároveň Vám týmto oznamujeme, že Verejný obstarávateľ sa rozhodol v súťažných podkladoch a Výzve (formou redakčnej opravy) vykonať zmeny uvedené v časti II tohto dokumentu týkajúce sa opravy chyby v písaní a zmeny lehôt stanovených Verejným obstarávateľom v súťaži.

ČASŤ I – VYSVETLENIE

Otázka č.1 (cit.):

*„Dobrý deň, pokiaľ bude navrhnutý profil ktorý je podľa normy v triede *A* ale jeho stavebná hĺbka bude 83mm a jeho tepelno technické vlastnosti budú lepšie ako pri 70mm . Bude tento variant akceptovaný?“*



T A T R A T E N D E R

Odpoveď na otázku č.1:

Nie, profil so stavebnou hĺbkou 83mm nie je možné akceptovať. Pri použití profilu väčšej stavebnej hĺbky je predpoklad komplikácií pri osadzovaní dodaných okien, resp. sklenených výplní, preto bola projektantom určená presná stavebná hĺbka 70 mm.

Otázka č.2 (cit.):

„Opis predmetu zákazky, zasklenie : uvádzate dvojkomorový systém zasklenia so súčiniteľom prestupu tepla : $U_g=0,7 \text{ W(m}^2\text{.K)}$ - Otázka : Žiadam vysvetliť skratku TMP uvedené pri jednotlivých položkách v opise predmetu?“

Odpoveď na otázku č.2:

TMP je skratka označujúca, že sa jedná o tepelnoizolačné sklo.

Otázka č.3 (cit.):

„Prosím spresniť význam požiadavky - podbetónovanie podkladu pod okná vrátane materiálu 1ks, uvedené v jednotlivých traktoch. Spresniť čo konkrétne požadujete podbetónovať, a v akom rozsahu nakoľko z počtu 1 ks sa to predpokladať nedá a správne nacenenie tejto položky nie je možné (nejedná sa náhodou, len o vyspravenie podkladu pre montáž nových konštrukcií?).“

Odpoveď na otázku č.3:

Podbetónovanie podkladu – jedná sa o murárske vysprávky/vyspravenie a vyrovnanie lôžka pod novo osadené konštrukcie tak, aby sa dali osadiť do vodováhy v celej dĺžke zostavy, aby neboli medzi sebou spájané okná jednotlivito odsakované a aby nevznikol problém ani so sadrokartónovým stropom. Dôvodom potreby podbetónovania podkladu je skutočnosť, že obvodový múr/podesta je zvetraný a je veľmi pravdepodobné, že keď sa demontuje kapotáž a pôvodná konštrukcia, tak dôjde k poškodeniu miesta, na ktoré sa majú nové okná osadiť.

1 ks znamená, že sa jedná o 1 trakt budovy a nie o 1 zostavu okien. Množstvo potrebných vysprávok je možné určiť percentuálnym odhadom vzhľadom na bm okenných tabúľ, ktoré majú byť ukotvené v podlahe a siahajú až po strop a pre účely správneho nacenenia tejto položky je vhodné vychádzať z kvantifikovateľného prepočtu bm/cena za bm.

Podmurovky v bm v jednotlivých traktoch:

šírka x výška všade rovnaká (šírka pod oknom 30 cm; výška od 3 cm do 10 cm – podľa krivosti podlahy z prekladov)

D - 92,53 bm

E - 125,97 bm

F - 147,37 bm



TATRA TENDER

G - 83,63 bm

Otázka č.4 (cit.):

„Prosím spresniť význam požiadavky - Demontáž horného oplechovania uvedené v bm pri jednotlivých traktoch, spresniť či sa jedná o oplechovanie v exteriéri stavby alebo interiéri stavby?“

Odpoveď na otázku č.4:

Demontáž horného oplechovania – jedná sa o demontáž vrchných plechov na oknách z vonkajšej strany, oplechovanie, ktoré kryje konštrukciu a je priamo napojené na jestvujúce okná. Z tohto dôvodu je množstvo stanovené v bm.

Otázka č.5 (cit.):

„Prosím spresniť význam požiadavky - Demontáž bočného oplechovania 10 ks, jedná sa o exteriér alebo interiér, prečo je táto položka uvedená v ks a demontáž horného oplechovania je bm???“

Vzhľadom na položené otázky a ich následné zapracovanie do súťažných podkladov, navrhujem predĺženie termínu obstarávania.“

Odpoveď na otázku č.5:

Demontáž bočného oplechovania - jedná sa o vnútorné oplechovanie, ktoré vytvára spoj medzi pylónom a rámom okien. Je aplikované na najdlhších stenách, na začiatku a na ich konci. Dĺžka bočného oplechovania je daná výškou miestnosti, z tohto dôvodu bola použitá merná jednotka ks. Po rekonštrukcii budovy bude tento priestor vyplnený iporovými tehliami.

Verejný obstarávateľ v časti II tohto dokumentu vykonáva zmeny lehôt stanovených v súťaži.

Otázka č.6 (cit.):

„V súťažných podkladoch uvádzate šírku parapetov vonkajších (Parapet ext. Al. 150 mm RAL Antracit) - avšak pri obhliadke na 1 NP. sme namerali hĺbku parapetov 350 mm. Prosíme o ozrejenie tohto údaju.“

Odpoveď na otázku č.6:

Parapet ext. Al 150 mm RAL Antracit je klampiarsky výrobok, ktorý má byť osadený na jestvujúce oplechovanie fasádneho obkladu v tvare „L“ a bude vytvárať spojnicu medzi novo osadeným oknom a existujúcim vonkajším parapetom. Verejný obstarávateľ predpokladá v budúcnosti zatepl'ovanie fasády budovy a až následne sa budú meniť existujúce vonkajšie parapety.

Otázka č.7 (cit.):

„V súťažných podkladoch uvádzate pri položke Parapety bm - avšak ak zrátam bm napríklad Trakt D, tak 37 bm je zjavne málo vzhľadom k navrhovaným výrobkom.“

Odpoveď na otázku č.7:

Výmena parapetov je požadovaná len na okná, ktoré majú výšku 2100 mm. Pri ostatných oknách, ktoré majú výšku 3000 mm, je kalkulovaná dodávka a montáž spodného klampiarskeho prvku, čo nie je štandardný parapet.



T A T R A T E N D E R

Otázka č.8 (cit.):

„Prosíme verejného obstarávateľa o presnejšie špecifikovanie položky z rozpočtu "Dodávka horného klampiarskeho prvku" čo sa tým myslí, aká šírka atď. a položky "Dodávka a montáž spodného klampiarskeho prvku" čo sa tým myslí, aká šírka atď.“

Odpoveď na otázku č.8:

Jedná sa o doplnenie horného a spodného oplechovania, ktoré sa pri demontáži starých okien môže poškodiť a nedá sa vo všetkých prípadoch vrátiť späť, súčasné oplechovanie slúži ako prekrytie betónu na odvetranej fasáde.

Horný klampiarsky prvok - slúži na utesnenie odvetrávateľnej fasády proti vtáctvu a živočíchom, skladá sa z plechu a „L“ profilu upevneného na ráme okna.

Spodný klampiarsky prvok – oplechovanie, ktoré ústi na jestvujúce pôvodné na odvetranej fasáde.

Za účelom podrobného oboznámenia sa s predmetom zákazky Verejný obstarávateľ záujemcom v súlade s bodom 14.1 súťažných podkladov odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky.

ČASŤ II – ZMENA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

1. ZMENA

Pôvodný bod 8.7 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie po zmene nasledovne:

„8.7 V prípade, ak sa vyskytnú pochybnosti o pravosti dokumentov predložených v ponuke vo forme skenu podľa bodu 8.4. alebo pravdivosti informácii v nich uvedených, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo požadovať od uchádzača ich dodatočné predloženie vo forme obsahujúcej kvalifikovaný elektronický podpis resp. vo forme zaručenej elektronickej konverzie podľa bodu **Chyba! Nenašiel sa zdroj odkazov.** resp. vo forme listinného originálu obdobne, ako je uvedené v bode 8.6.2. tejto časti súťažných podkladov.“

2. ZMENA

Pôvodný bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov (ako aj v zmysle zmeny bodu IV.2.2) Výzvy) znie po zmene nasledovne:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **25.02.2019 o 10:00 hod. miestneho času.**“



TATRA TENDER

3. ZMENA

Pôvodný bod 23.2 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov (ako aj v zmysle zmeny bodu IV.2.7) Výzvy) znie po zmene nasledovne:

„Otváranie ponúk s časťou ponuky „Ostatné“ sa uskutoční dňa **25.02.2019 o 12:00 hod. miestneho času** na adrese: Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.“

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie a zmeny v súťažných podkladoch.

Zmeny budú vykonané i vo Výzve formou redakčnej opravy. Úkony súvisiace so zverejnením vyššie uvedených zmien vo Výzve formou redakčnej opravy Verejný obstarávateľ vykonal dňa 07.02.2019.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Lorencová
Tatra Tender s. r. o.