

**Lidl Česká Republika v.o.s.**

# **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

---

pro zakázku na dodávky

s názvem

**„Vybudování FVE na prodejnách Lidl Česká  
Republika v.o.s. – 15 poboček“**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Předpokládám, že uvedený rozpočet se Váže k jedné, vzorové prodejně, s plánovaným instalovaným výkonem 150kWp (přesně 149,85kWp). Tedy přesně 333ks fotovoltaických panelů o nom. výkonu 450Wp. Dále min. dva střídače o min. instalovaném výkonu 150kVA a příslušné součásti vycházející z požadovaných standardů.

Otázka: chápeme to správně?

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Ano, jedná se o jednu prodejnu. Výkon musí být zachován, počet panelů a velikost může být případně předmětem změny závazku v průběhu realizační fáze v návaznosti na dokumentaci DPS.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

V rozpočtu není uveden náklad na Dispečerské řízení. To předepisují platné PPDS (Pravidla provozování Distribučních sítí) příloha č.4. pro zdroje s výkonem nad 100kW. Každý provozovatel Distribuční sítě má rozdílné nároky a také rozdílnou cenu. Asi nejsložitější a nejdražší řešení je u PREDi.

Otázka: Toto řešení je, nebo není součástí dodávky? Jak nacenit? Přidat položku do rozpočtu? Pokud jde o rozdílné ceny (PREDi, ČEZdi, příp. EGD) jakou cenu použít, pokud se jedná o vzorovou prodejnu?

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Dispečerské řízení bude součástí rozvaděče RFVE, který bude poptáván separátně dle individuální potřeby prodejny a není součástí předmětu plnění tohoto výběrového řízení.

---

**Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 19. 7. 2022 do 10:00:00 hodin.**

V Brně, dne 11. 7. 2022

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele