PODLAHOVÝ OKRUH KÚPEĽŇA
S = 3,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH RECEPCIA
S = 3,5 m2

PODLAHOVÝ OKRUH SCHODISKO
S = 17,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH ZÁDVERIE
S = 8,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH CHODBA
S = 26,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH PREDSIEŇ
S = 13,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH IZBA
S = 15,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH DENNÁ MIESTNOSŤ
S = 14,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH DENNÁ MIESTNOSŤ
S = 14,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH DENNÁ MIESTNOSŤ
S = 14,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH KANCELÁRIA
S = 13,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH KANCELÁRIA
S = 8,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH JEDÁLEŇ
S = 14,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH JEDÁLEŇ
S = 16,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH JEDÁLEŇ
S = 17,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH JEDÁLEŇ
S = 14,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH WC IMOB.
S = 5,0 m2

PODLAHOVÝ OKRUH ZÁDVERIE
S = 5,0 m2

KORALUX LINEAR E
LINEAR MAX-E
KLME 900 450
Q = 300 W
ELEKTRICKÝ

R-PDL 1

R-PDL 2

R-UK 1

R-UK 2

2xAOV3/8"

11VK-600/1200

11VK-600/600

11VK-600/800

11VK-600/800

11VK-600/400

11VK-600/400

11VK-600/400

11VK-600/600

11VK-600/600

11VK-600/600

11VK-600/1000

21VK-600/600

ŠIKMÁ PLOCHA

ŠIKMÁ PLOCHA

±0.000

−0.030

−0.050

TX

ROZVÁDZAČ MaR NA STENE

| TABULKA MIESTNOSTÍ: | | |
|---|---|---|
| ČÍSLO | NÁZOV | PLOCHA [m2] |
| 101 | VÝŤAH LÔŽKOVÝ | 5,36 |
| 102 | VÝŤAH | 2,87 |
| 103 | VÝŤAH | 30,14 |
| 104 | MIESTNOSŤ PBS | 10,78 |
| 105 | PREDSIEŇ | 13,33 |
| 106 | CHODBA | 29,26 |
| 107 | CHODBA | 17,22 |
| 108 | RECEPCIA | 3,45 |
| 109 | ZÁDVERIE | 8,01 |
| 110 | ZÁDVERIE | 5,68 |
| 111 | DENNÁ MIESTNOSŤ | 44,05 |
| 112 | PRÍRUČNÝ SKLAD | 4,35 |
| 113 | UPRATOVAČKA | 1,54 |
| 114 | KANCELÁRIA | 9,18 |
| 115 | ÚDRŽBA | 20,26 |
| 116 | HYGIENA | 2,78 |

| TABULKA MIESTNOSTÍ: | | |
|---|---|---|
| ČÍSLO | NÁZOV | PLOCHA [m2] |
| 117 | WC | 2 |
| 118 | GARÁŽ | 28,3 |
| 119 | KÚPEĽŇA | 3,8 |
| 120 | IZBA | 16,75 |
| 121 | WC IMOBILNÝ | 5,53 |
| 122 | WC MUŽI | 4,65 |
| 123 | WC ŽENY | 3,69 |
| 124 | KANCELÁRIA | 13,63 |
| 125 | STOLOVÝ VÝŤAH | 0,91 |
| 126 | JEDÁLEŇ | 95,11 |
| 127 | CHODBA | 3,27 |
| 128 | KUCHYŇA | 50,22 |
| 129 | PRÍRUČNÝ SKLAD | 5,42 |
| 130 | SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN | 13,62 |
| 131 | CHLADENÝ/MRAZENÝ SKLAD | 13,62 |
| 132 | CHODBA | 14,1 |

| TABULKA MIESTNOSTÍ: | | |
|---|---|---|
| ČÍSLO | NÁZOV | PLOCHA [m2] |
| 133 | PRÍJEM TOVARU | 21,27 |
| 134 | KANCELÁRIA | 4,95 |
| 135 | SKLAD ČIST. PROSTRIEDKOV | 4,84 |
| 136 | SKLAD OBALOV | 4,62 |
| 137 | PRÍPRAVA ZELENINY | 7,2 |
| 138 | SKLAD ZELENINY | 7,11 |
| 139 | ŠATŇA MUŽI | 7,2 |
| 140 | HYGIENA MUŽI | 4,04 |
| 141 | ŠATŇA ŽENY | 7,2 |
| 142 | HYGIENA ŽENY | 5,84 |
| 143 | PREDSIEŇ | 12,54 |
| 144 | SCHODY | 21,7 |
| 145 | ZÁLOŽNÝ ZDROJ | 14,03 |
| 146 | VÝMENNÍKOVÁ STANICA | 15,89 |
| 147 | SKLAD ODPADKOV | 3,11 |
| 148 | TERASA | 44,07 |

Celková plocha [m2]: 668,49

**LEGENDA**

VK - VYKUROVACIE TELESO KORAD VENTIL KOMPAKT
ROHOVA PRIPOJOVACIA ARMATURA HERZ 3000,
TERMOSTATICKA HLAVICA HERZ 9200 H MINI
HDR - ELEKTRICKÉ REBRIKOVÉ VYK. TELESO KORADO

- ROZVOD PRIMÁR PRE VYKUROVANIE 70/50°C
- ROZVOD PRIMAR PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C
- ROZVOD SEKUNDÁR PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C
- ROZVOD SEKUNDÁR PRE VYKUROVANIE 70/50°C
- ROZDEĽOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C
- ROZDEĽOVAČ PRE VYKUROVANIE 70/50°C
- AKTÍVNA PLOCHA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

PRE HLAVNÝ LEŽATY A STÚPACÍ ROZVOD SÚ NAVRHNUTE BEZOŠVÉ POTRUBIA Z UHLÍKOVEJ OCELE, IZOLOVANE TEP. IZOLACIOU O hr. 30 mm.
PRE LEŽATÝ ROZVOD NA POSCHODIACH SÚ NAVRHNUTÉ PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIA, IZOLOVANE TEP. IZOLAČIOU O hr. 13 mm.
LEŽATÝ IZOLOVANÝ ROZVOD KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE DVOJITÝM OBLÚKOM, NEPOŠKODIŤ HYDROIZOLÁCIU.
NA VÝSTUPE Z ROZDEĽOVAČA JE OSADENÝ RUČNÝ REGULAČNÝ VENTIL HERZ STROMAX, PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE
VÝSKU A MIESTO OSADENIA REBRIKOVEHO VYKUROVACIEHO TELESA PRISPOSOBIŤ ARCHITEKTONICKEMU RIESENIU KÚPELNE.
PRE ROZVODY OD ROZDEĽOVAČA PODLAHOVÉHO KÚRENIA JE POUŽITÝ SYSTÉM HERZ
PODLAHOVÁ VYKUROVACIA RÚRKA POLYBUTÉN o 15x1,5 BEZ OCHRANNEJ RURKY
PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE JE POUŽITÁ SYSTÉMOVÁ DOSKA - HERZ

**ČASŤ: VYKUROVANIE**

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

| AUTOR | ZODP.PROJEKT. | VYPRACOVAL | KRESLIL |
|---|---|---|---|
| | ING. P. BENDÍK | ING. P. BENDÍK | |
| INVESTOR | MESTO SVIT, SVIT, okr. POPRAD | | |
| MIESTO STAVBY | parc.č. 12/16;12/33;12/32;12/39; k.ú.SVIT | | |

THERM G A S
HVIEZDOSLAVOVA 363/38
058 01 P O P R A D
ICO: 306 44 259
TEL.CIS: 052/7734285

STAVBA: **ZARIADENIE PRE SENIOROV**

OBJEKT: **SO-01 ZARIADENIE PRE SENIOROV**

OBSAH VYKRESU: PODORYS 1.NP

| | |
|---|---|
| DATUM | JUL 2021 |
| ZMENA | |
| STUPEN | PROJEKT PRE SP |
| ZAK. CISLO | 1317/1621 |
| ARCH. CISLO | |
| FORMAT | 9A4 |
| MIERKA | 1 : 50 |
| VYKRES CISLO | 01 |