



TABUĽKA MIESTNOSTÍ:			TABUĽKA MIESTNOSTÍ:			TABUĽKA MIESTNOSTÍ:		
ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
201	VÝTIAH LÉNOVÝ	0,36	222	KÚPEĽNÁ	3,89	247	IZBA	15,71
202	VÝTIAH	0,87	223	IZBA	15,79	248	KÚPEĽNÁ	3,89
203	PRÍSLUŠNÁ	1,4	224	KÚPEĽNÁ	3,89	249	IZBA	23,54
204	POKOSTA	13,18	225	KÚPEĽNÁ	3,89	250	KÚPEĽNÁ	3,89
205	SCHODIŠTE	14,81	226	IZBA	15,79	251	IZBA	15,71
206	CHODBA	37,26	227	KÚPEĽNÁ	3,89	252	KÚPEĽNÁ	3,89
207	CHODBA	28,4	228	IZBA	15,79	253	IZBA	15,71
208	CHODBA	16,07	229	IZBA	15,79	254	BAKON	4,84
209	PRÍSLUŠNÁ	8,87	230	KÚPEĽNÁ	3,89	255	BAKON	4,88
210	SCHODIŠTE	21,63	231	IZBA	15,79	256	BAKON	4,39
211	STOLOVÝ VÝTIAH	0,51	232	KÚPEĽNÁ	3,89	257	BAKON	4,88
212	KUCHYNKA	6,98	233	IZBA	15,79	258	BAKON	6,24
213	OBEDOVATEĽNÁ	13,63	234	IZBA	15,71	259	BAKON	4,09
214	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	4,35	235	KÚPEĽNÁ	3,89	260	BAKON	4,09
215	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	4,35	236	IZBA	15,79	261	BAKON	4,09
216	PERSONÁL	4,3	237	IZBA	15,79	262	BAKON	4,09
217	PRÍSLUŠNÁ	1,4	238	KÚPEĽNÁ	3,89	263	BAKON	4,09
218	POKOSTA	13,18	239	IZBA	15,79	264	BAKON	4,09
219	CHODBA	16,07	240	KÚPEĽNÁ	3,89	265	BAKON	4,09
220	KÚPEĽNÁ	3,89	241	IZBA	15,71	266	BAKON	4,09
221	IZBA	15,78	242	KÚPEĽNÁ	3,89			

**LEGENDA**  
VK - VYKUROVACIE TELESO KORDA VENTIL. KOMFORT  
TOKYMA PRIPRÁVUJACIA HANUŠKA HERZ 2000  
TOKYMAŠKA HANUŠKA HERZ 2000 H MIN  
HER - ELEKTROCK. REKONSTRUKCIA VYK. TELESU KORDA  
ROZVOD PRIMÁR PRE VYKUROVANIE 70/50°C  
ROZVOD PRIMÁR PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C  
ROZVOD SEKUNDÁR PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C  
ROZVOD SEKUNDÁR PRE VYKUROVANIE 70/50°C  
ROZDELOVACIE PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C  
ROZDELOVACIE PRE VYKUROVANIE 70/50°C  
AKTÍVNA PLOCHA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

PRE HLAVNÝ LEŽATÝ A STÚPAČÍ ROZVOD SU NÁKRESNÉ BEZDROBEJÉ POTRUBIA Z UHLIKOVEJ OCELE, IZOLOVANÉ TEP. IZOLACIOU 0 hr. 30 min.  
PRE LEŽATÝ ROZVOD NA POSOCHOCH SU NÁKRESNÉ PLASTIKOVÉ POTRUBIA, IZOLOVANÉ TEP. IZOLACIOU 0 hr. 15 min.  
LEŽATÝ IZOLOVANÝ ROZVOD KOTVÍ DO NOSNÉJ KONŠTRUKCIE DVUJITNÝM OBLUKOM, NEPOSADOKUJÍ HYDROIZOLACIU.  
NA VÝSTUPE Z ROZDELOVACE JE OSADENÝ RÚBENÝ REGULÁČNY VENTIL HERZ SYSTÉMA, PRÍSLUŠNÉ JEDNOTLIVÉ  
VÝSTUPY A MESTO ČASOVANIA REKONSTRUKCIE VYKUROVACIEHO TELESÁ PREPRACOVÁVATEĽMI PRÍSLUŠNÝCH FIRM.  
PRE ROZVODY OD ROZDELOVACE PODLAHOVÝ KÚRENIA JE POUŽITÝ SYSTÉM HERZ  
PODLAHOVÝ VYKUROVACIA SÍLA POSOCHU o 154°C BEZ OCHRANY POKRYTÍ  
PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE JE POUŽITÁ SYSTÉMOVÁ DOSKA - HERZ

ČASŤ: VYKUROVANIE				PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE			
AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>THERM G A S</b>			
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK					
INVESTOR	MESTO SVITŤ, SVITŤ, okr. POPRAD			DAŤUM	JUL 2021	<b>HVEZDOSLOVNÁ 363/38</b> 058 01 P P R A D KO: 306 44 259 TEL: 052/7734285	
MESTO STAVBY	parc. G, 12/16/12/33/12/32/12/39; k.ú. SVITŤ			ZMENA			
STAVBA	<b>ZARIADENIE PRE SENIOROV</b>			STUPEN	PROJEKT PRE SP	1317/1621	
				ZAK. ČÍSLO	ARCH. ČÍSLO		
OBJEKT	SO-01 ZARIADENIE PRE SENIOROV			FORMAT	12A4	12A4	
OBSAH VÝKRESU	PODORYS 2.NP			MIERKA	VÝKRES. ČÍSLO		
						02	