



LEGENDA :

1 el. kotol Protherm Raja 6 kW

2 EL.mag.úpravňa vody

VK 10 Vypúšťací kohút

F 25 Filter závitový

GK 25 Gul'ový kohút

- Táto dokumentácia je riešená ako PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, nenahrádza REALIZAČNÝ PROJEKT
 - Projektová dokumentácia v tomto stupni vyhotovenia neobsahuje podrobné technické riešenie ZTI, UK, OPZ,
 - Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných , resp. záväzných STN, schválených technologických postupov tak aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu!

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	<i>L. Lištiak</i>	VYPRACOVAL:	
LADISLAV LIŠTIAK		LADISLAV LIŠTIAK	
INVESTOR:	MESTO TRENČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE č.2, TRENČÍN		
STAVBA:	ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE ŠATNE A SOCIÁLNE ZARIADENIA		
MIESTO STAVBY:	TRENČÍN		
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	ZÁBLATIE p.č.: 801/123 a 804/6		
VYKUROVANIE			
DRUH PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA:	1:50
PREDMET VÝKRESU:	SCHÉMA KOTOLNE	ČÍSLO VÝKR.:	2