



VÝPIS ŽELEZOBETÓNOVÝCH PRVKOV:

- S1: Stĺp Ø 500/300  
S2: Stĺp Ø 320/300  
P1: Prievlak Ø 300/430  
P2: Prievlak Ø 300/430  
P3: Prievlak Ø 300/250  
V1: Veniec Ø 300/430

- Poznámky:**
- murivo bude vymurované z plynosilikátových tvárnic YTONG P6-650 hr. 300 mm;
  - je nutné v doske zrealizovať všetky otvory v súlade s ostatnými profesiami;
  - konzolovité časti dosák je nutné nadvíhnuť o 1/200 ich vyloženia;
  - murovať je možné až po oddebnení príslušného podlažia;
  - je nutné nechať z dosky vypustené prúty priemeru R12 na kotvenie schodiska;

**Materiál:**  
Betón STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XF1, XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3.  
Betónárska výstuž - 10 505 R (BSt 500).  
Hrúbka stropnej dosky hd = 180 mm.

LABSTAT, s.r.o., Za Hornádom 880/8, 052 01 Spišská Nová Ves			
	Vedúci projektant Doc.Ing.Martin Lopusniak, PhD.	Zodpovedný projektant Ing.Ladislav Labis, PhD.	Stupeň R.P.
	Vypracoval Ing.Ladislav Labis, PhD.	Kontrola	Dátum 10/2020
	INVESTOR: Mesto Podolíneč, Mariánske námestie 3, 065 03 Podolíneč		Počet formátov A4 10
	AKCIA: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V MESTE PODOLÍNEČ p.č. 1049/4, PODOLÍNEČ		MIERKA: 1:50
	VÝKRES: VÝKRES TVARU STROPNEJ DOSKY 1.NP NA KÓTE +3,230		PROFESIA: <b>Stolík</b> ČÍSLO VÝKR. <b>203</b>