


SO 501 přeložka "C"  
dn110SDR17,6PE100-oplášťení l=56m  
ochr.tr.dn160 l=14m  
vytěžit

SO 501 přeložka "A"  
dn110SDR17,6PE100-oplášťená l=19m  
chránička dn160 l=9,0m

v místech přeložek stávající plynovod vytěžit  
stávající sloupy v blízkosti rýhy nutno staticky  
zabezpečit proti pádu

šířka rýhy 0,8m

Místo stavby: Šternberk			 INŽENÝRING · GAS · ENERGY · AQUA	
Kraj: Olomoucký				
Kreslil: Ing. Šišák	Kontroloval P. Steiger	Ředitel divize: Ing. Jindřich Šišák		
Investor: Město Šternberk			Jednatel: Ing. Alena Chválková, MBA	
Stavba: Výstavba komunikace ulice Příkopy SO501 Přeložky NTL plynovodů			Stupeň: PD pro US	Měřítko: 1:1000
Výkres: Situace zemních prací			Počet A4: 2	Výkres č.: 08
			Datum: 05/2017	Arch. č.-zak. č.: A1150