



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA  
BRATISLAVA  
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

**Oznam č. 2 k Výzve č.R1-9/ 248 /2017**  
**„Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na**  
**1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera“**

Odpoveď na otázky uchádzača:

žiadame vás o doplnenie súťažných podkladov-výkazu výmer

položka č.12 --chýbajú rozmery - **3,6 m<sup>2</sup>**

položka č.13- doložiť hrúbku priečok **hrúbka 10cm**

položky č. 14 **kompletná nová elektroinštalácia, s ukončením nových koncových prvkov podľa pôvodného stavu a dobudovanie novej elektroinštalácie s kompletným dodaním východiskovej revízie podľa platných prislúchajúcich noriem, podrobné informácie, boli predložené pri fyzickej obhliadke. , č.15 vodoinštalácia (súbor) - kompletná výmena ležatých rozvodov, vrátane všetkých uzatváracích armatúr od stupačiek , výmena komplet sanity s dodávkou 2ks nerezového dvojdrezu (500x500x300 s úložným priestorom) kompletizačné práce a atď. všetky potrebné informácie boli predložené pri fyzickej obhliadke , č.16 úprava mediptynov – kompletná úprava 50m trubiek , nové koncové panely 3ks ..... , kompletné mediskrinky 2ks a montáž lek. panelov s nerezovým viečkom na O2 , č.17 166m<sup>2</sup> - doložiť bližšiu špecifikáciu, koľko, aký typ, množstvo jednotlivých podpoložiek**

položka č.24 - **dodať rozmer obkladu – 25x33cm**

položka č.29 - **bližšie špecifikovať koľko, množstvo 384,62 m<sup>2</sup>**

položka č.32 - **770m<sup>2</sup> a č.33 - dodať množstvo**

**č.33 20ks**

položka č.34 -**bližšie špecifikovať koľko, množstvo 60,67m<sup>2</sup>**

položka č.37-**špecifikovať, dodať rozmery kovové 1600x2000 dvojkrídlové, aktívne krídlo 1100**

položky č.39 **14ks, č.40 3 kpl., č.41 roldorova stena 3,2x2,7m 1ks a 2,5x1,5m 2ks - bližšie špecifikovať , koľko, aký typ, množstvo jednotlivých podpoložiek**

položky č.43 **150,86ton , č.44 10kontajnerov, č.45 777m<sup>2</sup> - dodať množstvá**

**Predmetom výzvy bola aj obhliadka, kde boli všetky veci ukázané všetkým záujemcom**

**Prípadne žiadame o dodanie projektovej dokumentácie, z ktorej bude možné oceniť jednotlivé položky rozpočtu. Projektová dokumentácia nie nebola k predmetu zákazky vyhotovená.**

S pozdravom



Ing., Ing.Arch. J.Zlámal  
oddel.verejného obstarávania