

HLBKA VÝKOPU

ZATRAVNENIE, HUMUSOVANIE

ZÁSYP PODLA STN EN 1610

min. 300mm

PRIAMO NAD POTRUBIEM NEHUTNIŤ do VÝŠKY 30cm!!!

OBSYP PODLA STN EN 1610

min. 100 mm

DRENÁŽ (AK JE NUTNÁ)

1 - KRYCÍ OBSYP
2 - POTRUBIE
3 - LŮŽKO

STN EN 1610:
Zásyp – ako v účinnej vrstve + zemina s kameňmi do 300 mm alebo polovice hutnenej vrstvy (platí to, čo je menšie)

Účinná vrstva:
Je možné použiť piesok, stejnozrnný štrk, netriedený, zrnitý, materiál All-in, drvené stavebné materiály, pôvodnú vhodnú zeminu
Zrnitosť do DN 200 – 22 mm
Zrnitosť do DN 250 – 40 mm

PROJEKTANT :		ZODP.PROJEKTANT :		
ING.FABIAN		ING.FABIAN <i>Fabian</i>		
STAVBA	ČOV DLHÉ STRÁŽE		FORMÁT 2A4 DÁTUM 05/2021 ÚČEL DZSPDaR	
OBJEKT	SO 04 – PREPOJOVACIE POTRUBIA		ARCH.ČÍSLO PC020521 MIERKA	
OBSAH	ULOŽENIE PVC POTRUBIA V RYHE		VYKR. ČÍSLO	4