



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov

Tel.: 054/786 41 11 · fax: 054/474 68 67

E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: 0300	Číslo spisu: 19 -04- 2017
Prílohy/listy:	Vybavuje: PČ

Inžinierke stavby, spol. s r. o.  
Slovenská 86

080 01 P r e š o v

Váš list číslo/ zo dňa  
29.03.2017

Naša značka  
31514/2017/O

Vybavuje/telefón  
Ing. Tomčová/7864286  
e-mail: [jaroslava.tomcova@vodarne.eu](mailto:jaroslava.tomcova@vodarne.eu)

Bardejov  
12.04.2017

Vec

**„II/545 Jánovce - KPušov, č. z.: 2756/2016“ – z a k r e s l e n i e s i e t í**

V zmysle Vašej žiadosti zo dňa 29.03.2017 v prílohe listu Vám zasielame situáciu so zakreslenými verejnými podzemnými vedeniami v správe našej spoločnosti – verejný vodovod (zelenou farbou), bez vodovodných prípojek, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území stavby „II/545 Jánovce – KPušov, č. z.: 2756/2016“. Priložená situácia obsahuje informatívne zakreslenie našich vedení. Verejný vodovod je uložený v hĺbke cca. 1,2-1,5m. Tieto hĺbky sú informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu (napr. násypy). Presnú hĺbku uloženia verejného vodovodu by bolo možné určiť iba odkopaním.


Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú podzemné siete v našej správe, pri spracovaní projektovej dokumentácie žiadame akceptovať nasledovné:

- v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásmo uloženého vodovodného potrubia. Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj v rozsahu jeho ochranného pásma, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky a pod....)
- žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Vypracovanú PD žiadame zaslať na vyjadrenie.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

  
Mgr. Vladimír Novák  
riaditeľ závodu

Východoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Závod - Duklianska 3  
085 64 BARDEJOV ①

Príloha  
situácia

F1.6/5  
UIAaKM-009-2011