




ULOŽENIE KÁBLA V RASTLOM TERÉNE  
REZ A – A



ULOŽENIE KÁBLA POD CHODNÍKOM  
REZ B – B



ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIOU  
REZ C – C



POZNÁMKA:

ZHUTNENIE ZASYPV POD KOMUNIKÁCIOU  
MATERIÁL: ŠTRKODRVA S DOBROU ZRNTOSŤOU  
MIEŘA ZHUTNENIA:  $\lambda_d \geq 0,98$   
MODUL PRETVÁRNOŠTI NA PLÁNI POD VOZOVKOU: min.  $E_{def,2} = 90 \text{ MPa}$   
min.  $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$  (pre poľné a účelové komunikácie)

ZHUTNENIE ZASYPV POD CHODNÍKOM  
MATERIÁL: ZEMINA  
MIEŘA ZHUTNENIA:  $\lambda_d \geq 0,98$   
MODUL PRETVÁRNOŠTI NA PLÁNI POD CHODNÍKOM: min.  $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$

UPOZORNENIE:  
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE  
JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!  
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIEŤAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE  
KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!  
V MIEŠTE OCHRANÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONAŤ VÝKOP RÚČNE !!!

SO 623

A				ZMENA:	
B					
C					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:				DÁTUM:	
Ing. Gašpár				Ing. Onufer	
MIESTO STAVBY: Okres Košice – okolie				Ing. Dúbrovský	
STAVEBNÍK: Košíčský samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice					
STUPEŇ: Jednostupňový projekt pre realizáciu stavby					
STAVBA: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy					
OBJEKT: SO 623 Osvetlenie prechodov pre chodcov - okres Spišská Nová Ves					
OBSAH: Rezy káblovou trasou					
PÉČAŤKA:				PODPIS:	
DÁTUM: 05/2016					
FORMÁT: 2x44					
MIEŠKA: 1:20					
Č.PRILOHY:				Č.SOPRAVY:	
5					