

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 22.07. 2022

Názov zákazky: Obnova fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – časť z Divadelnej ulice, II. etapa

Uchádzač zaslal dňa 21.07. 2022 prostredníctvom systému Josephine realizátorovi verejného obstarávania nasledovné otázky v žiadosti o vysvetlenie:

- 1) Dobry den,
Je presna projektova dokemntacia na repas poziarnych klapiek? ako sa meni geometria klapiek nakres,, maju pohon elektricky , bu sa menit aj tie, ak ano aky typ , cela riadiaca jednotka sa meni, ak ano aky typ? Dakujem

Ako odpoveď uvádzame nasledovné:

Projektová dokumentácia na repasovanie požiarnych klapiek sa nevyhotovovala. Náskres zmeny geometrie taktiež nie. V súčasnosti sú klapky ovládané na elektrický pohon, ktorý nie je nutné vymeniť, len upraviť a repasovať a prispôbiť novej zmenenej geometrii. V prípade nutnosti podrobnejšieho preskúmania vieme zabezpečiť obhliadku aktuálneho stavu klapiek i pohonu.

V Bojniciach, dňa 22.07. 2022