


Oznaczenia:

1. Proj. rurociągi cieplne DN80/160 preizol.
2. Proj. trójnik wznosny preizol. K/E (kuty) TWR-80/65
3. Proj. zawory odcinające DN65 preizol. ZK-65
4. Proj. studnia z kręgów betonowych DN1000 H=wg profilu
5. Poduszki kompensacyjne PUR
 - dla średnicy DN125-250 - 1000x500x40
 - dla średnicy DN65-100 - 1000x250x40
6. Proj. rurociągi cieplne DN100/200 preizol.
7. Wełna mineralna o wymiarach 1000x250x40
8. Zakończenie rurociągu - nasuwka końcowa NK-80/173

 BIPROADAM		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
		tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361, 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl	
Temat: BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZASILAJĄCEJ NOWE POLKOWICE			
Inwestor		PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 59-100 POLKOWICE, UL. DĄBROWSKIEGO 2	Data: 07.05.2021
Adres budowy		GM. POLKOWICE, OBR. 0001, 0004 POLKOWICE, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO	Skala: ----
Nazwa rysunku		SCHEMAT WĘZŁA T7.2	Nr rys.
Kierownik biura Projektant specjalności: Instalacyjno-inżynierska Instalacyjno-budowlana		inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw, 302/94/Lw mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DQŚ/13	Podpis
Asystent projektanta		mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ	Podpis
Asystent projektanta Wzrost sanitarna:			Podpis