



Oznaczenia:

1. Proj. rurociągi ciepłne DN250/400 preizol.
2. Proj. trójnik wznosny preizol. K/E (kuty) TW-200/65
3. Proj. zawory odcinające DN200 preizol. ZK-200
4. Proj. zawory odcinające DN65 preizol. ZK-65
5. Proj. studnia z kręgów betonowych DN1000 H=wg profilu
6. Proj. studnia z kręgów betonowych DN1200 H=wg profilu
7. Poduszki kompensacyjne PUR
 - dla średnicy DN125–250 – 1000x500x40
 - dla średnicy DN65–100 – 1000x250x40
8. Zakończenie rurociągu – nasuwka końcowa NK-65/150



 BIPROADAM		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361 , 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl			
Temat BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZASILAJĄCEJ NOWE POLKOWICE			
Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2		Data: 07.05.2021	
Adres budowy GM. POLKOWICE, OBR. 0001, 0004 POLKOWICE, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO		Skala: ----	
Nazwa rysunku SCHEMAT WĘZŁA T8		Nr rys. S-17	
Kierownik biura Projektant i opisanie Instalacyjno-techniczne Instalacyjno-budowlane inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DQŚ/13		Podpis	
Asystent projektanta		Podpis	
Asystent projektanta Brzoża sanitarna		Podpis	
mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ			