

Górzno dnia 20.07.2022 r.

Do publicznej wiadomości

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie”.**

**Nr zamówienia ZP.271.9.2022.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Odstojnik w opisie technicznym (str. 13) ma średnicę  $D=2000$  długość  $L=8400$  i pojemność  $V=25m^3$ , a na rysunku (7-odstojnik) ma  $D=2400$ ,  $L=6700$ ,  $V=29,4m^3$ . Które założenie przyjąć?

Odp. Proszę przyjąć odstojnik  $D=2000$ ,  $L=8400$  o  $V=25m^3$ .

2. W opisie technicznym (str. 6 i 19) znajduje się zdanie „Demontaż istniejącego zbiornika retencyjnego  $V=100 m^3$  lub wykorzystanie go do dodatkowej retencji (wg życzenia Inwestora)”. Które rozwiązanie należy przyjąć? Prosimy także o wskazanie, z jakiego materiału jest istniejący zbiornik i po czyjej stronie jest jego utylizacja.

Odp. Po wykonaniu pierwszego zbiornika  $150 m^3$  wg. projektanta należałoby przeprowadzić rewizję zbiornika istniejącego celem podjęcia decyzji co do dalszego jego wykorzystania do uzgodnienia z inwestorem. Przyjąć do oferty demontaż do zagospodarowania przez inwestora. Istniejący zbiornik wykonany ze stali.

3. W opisie technicznym (str. 16) oraz w STWiORB jest opisany system detekcji chloru. „(...)Doboru tego systemu dokonała wyspecjalizowana firma zajmująca się takimi systemami. Dobrano sprawdzony i niezawodny system detekcji chloru, który będzie współpracował z wentylatorem dachowym w chlorowni.”

Zwracamy uwagę, że w związku z tym, że nie wskazano, jaka firma jest autorem systemu i brakuje o nim szczegółowych informacji, może to doprowadzić do niejasności i trudności podczas realizacji zadania. Wobec tego chcielibyśmy zakwestionować potrzebę montażu tego systemu.

Odp. Proszę wykonać jak w zapisie projektu.

4. W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie” prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert z dnia 25.07.2022 na 01.08.2022.

Powodem wniosku jest konieczność zebrania aktualnych cen materiałów i urządzeń na które czeka się tradycyjnie do 14 dni, ale w okresie urlopowym termin ten jest znacznie wydłużony;

co nie pozwala nam w terminie przygotować oferty. Poza tym bieżąca sytuacja rynkowa jest bardzo dynamiczna i wymaga dokładnego przygotowania się do powyższego zadania, a nie ma możliwości korzystania ze wskaźników cen materiałów publikowanych przez niektóre podmioty, dlatego korzystamy z aktualnych cen producentów.

Przygotowanie oferty z gwarancją cen na cały okres realizacji zadań wymaga od nas większego nakładu pracy i czasu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek. Termin złożenia ofert oraz termin otwarcia ofert zostanie zmieniony na 01.08.2022 r.

5. Czy Zamawiający uwzględni spełnienie warunku udziału w powyższym postępowaniu jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem dwóch robót budowlanych z uwzględnieniem modernizacji SUW bez warunku kwotowego?

Spełnienie powyższego warunku jest trudne ze względu na brak dużych inwestycji związanych z budową i modernizacją SUW w latach ubiegłych.

Odp. Zamawiający uwzględnia wniosek dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu i dokonuje zmian w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej na:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. modernizacji, przebudowie, rozbudowie lub budowie stacji uzdatniania wody o wartości min 2 000 000,00 zł brutto poparte dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona lub

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. modernizacji, przebudowie, rozbudowie lub budowie stacji uzdatniania wody poparte dokumentem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GÓRZNO**

*Tomasz Kinicki*  
**Tomasz Kinicki**