

LEGENDA:

1. Zestaw napowietrzający ZN 1400
2. Zespół filtracyjny ZF 2000
3. Zestaw hydroforowy ZP
4. Układ dmuchawy UD
5. Kurek do poboru próbek / spustowy DN15
6. Manometr 0-1MPa z kurkiem manometrycznym 1/2"
7. Szafa technologiczna
8. Rozdzielnia główna
9. Przepustnica ręczna międzykołnierzowa DN125
10. Chlorator
11. Zbiornik przelewowy
12. Wodomierz DN 125
13. Wodomierz DN 150

||||||||| - odwodnienie liniowe jako korytka z polimerobetonu o wym. h = 14cm i szer. 12,5cm z kratką ze stali nierdzewnej np. firmy ACO

TE - Elektryczny podgrzewacz wody - 3,5 kW ~230V z baterią
Zc - Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15
Wp - Wpust podłogowy z tw. sztucz. z kratką stal. nierdz. DN75
Wp1 - Wpust podłogowy nierdzewny DN100 z kratką 20x20cm i zamknięciem wodnym
OCZ - Oczomyjka (prysznic do oczu) do mocowania na ścianie z dużą płytką przyciskową

OZNACZENIE PRZEPUSTNIC:

A - woda po napowietrzeniu - przepustnica DN 80 z napędem pneumatycznym
B - spust popłucznyn - przepustnica DN 150 z napędem pneumatycznym
C - spust pierwszego filtratu - przepustnica DN 80 z napędem pneumatycznym
D - powietrze płuczace złoże - przepustnica DN 80 z napędem pneumatycznym
E - woda uzdatniona - przepustnica DN 80 z napędem pneumatycznym
F - woda płuczaca złoże - przepustnica DN 150 z napędem pneumatycznym

OZNACZENIA KURKÓW DO POBORU PRÓBEK:

5a - kurek do poboru próbek wody surowej
5b - kurek do poboru próbek wody uzdatnionej do zbiorników retencyjnych
5c - kurek do poboru próbek wody uzdatnionej do sieci wodociągowej

UWAGA: Rurociągi ciśnieniowe wyprowadzić z budynku pod ławami fundamentowymi w rurach ochronnych.
Rurociągi grawitacyjne wyprowadzić z budynku nad ławami fundamentowymi w rurach ochronnych.

INEKO
PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 IŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GÓRZNIE
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – budynek techniczny
ADRES OBIEKTU: Dz. nr 444/1, obręb nr 0004 – Górzno, gmina Górzno, powiat brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie
INWESTOR: Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87–320 Górzno

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHIEKTONICZNO – BUDOWLANY
TYTUŁ RYS.: Bud. tech. – rzut przyziemia – instalacje technologiczne

DATA: Czerwiec 2021r.

PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Kujawski
Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL, 220/82/OL, 79/92/OL

PODZIAŁKA: 1:50

BRANŻA: sanitarna

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Olaf Kujawski
Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

NR RYSUNKU: 3

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE