



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tintová

Sekcia personálnych a sociálnych činností
odbor zdravotníctva
oddelenie verejného zdravotníctva
vysunuté pracovisko
Kuzmányho č. 8, 041 02 Košice

Ministerstvo vnútra SR CENTRUM PODPORY PREŠOV	
29. 03. 2021	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Prešov
Štúrova 7
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
CPPO-ON-2021/000110-014 /10. 03. 2021

Naše číslo
SPSČ-OZ1-2021/002310-002

Vybavuje/linka
MUDr.Tintová/60095

Košice
19. 03. 2021

Vec

**Humenné ZB HaZZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
- stanovisko k projektovej dokumentácii**

Prípisom č. CPKE-ON-2021/000110-014 z 10. 03. 2021, ste požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**Humenné ZB HaZZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti**“, Mierová 59/3, Humenné, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom - Ing. Juraj Michalík, Hraničná 667/8, Poprad.

S ú h l a s í sa s projektovou dokumentáciou stavby „**Humenné ZB HaZZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti**“, Mierová 59/3, Humenné, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom - Ing. Juraj Michalík, Hraničná 667/8, Poprad.

Odôvodnenie

Predložená projektová dokumentácia rieši prestavbu troch existujúcich miestností (bývalá ordinácia zubného lekára, čakáreň a denná miestnosť) na prvom poschodí v severnej časti západného krídla budovy (súpisné číslo 2892) Záchranej brigády Hasičského a záchranného zboru na Mierovej ul. č. 59/3, ktorou vznikne špeciálna výsluchová miestnosť (ďalej len „ŠVM“) pre obete s osobitnou potrebou ochrany. Tá bude zahŕňať priestor samotnej výsluchovej miestnosti (č. m. 107) so samostatným vchodom, s podlahovou plochou 21,93 m² a záznamovej technickej miestnosti (č. m. 106) s plochou 12,31 m². WC pre imobilné osoby (ďalej len „WC“) bude zriadené v priamej nadväznosti na výsluchovú miestnosť. Upratovacia miestnosť (č. m. 109) bude vytvorená čiastočne z priestoru bývalej dennej miestnosti, prístupná bude z existujúcej chodby.

Pred vchodom do budovy bude vytvorená nájazdová rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pre zvislú komunikáciu od vstupu do budovy na 1.NP bude inštalovaná šikmá schodisková plošina na prvé schodiskové rameno.

Budova je napojená na existujúce inžinierske siete. Vytvorí sa nové rozvody studenej vody a kanalizácie k novým zariadeniam predmetom (WC, upratovacia miestnosť, výsluchová

miestnosť), dôjde k výmene vykurovacích telies v dotknutých priestoroch, upravia sa jestvujúce elektrické rozvody a pripojenie do elektrickej siete. Ohrev vody bude zabezpečený dvomi elektrickými tlakovými ohrievačmi o objeme 10 l.

Osvetlenie priestorov je navrhnuté LED svetidlami. Vetranie všetkých priestorov ŠVM bude prirodzené, oknami. Na zabezpečenie tepelnej pohody budú do výsluchovej a záznamovej miestnosti osadené nové klimatizačné jednotky SPLIT (1 ks vonkajšia jednotka, 2 ks vnútorná jednotka). Odvod kondenzátu je zabezpečený potrubím do existujúcej kanalizácie.


Pôvodné okná vo všetkých priestoroch sa vymenia za plastové zasklené izolačným trojsklom, s vodorovnou vnútornou žalúziou a sieťkou proti hmyzu. V technickej miestnosti budú sklá okien navyše opatrené vonkajšou reflexnou úpravou, v priestore WC bude mať sklo nepriehľadnú úpravu (mliečne sklo), detskú poistku a z vonkajšej strany bude namontovaná mreža. Okno vo výsluchovej miestnosti bude opatrené detskou poistkou. Všetky dvere v priestoroch ŠVM sa vymenia za nové. Použité budú drevené plné dvere, dvere do WC sa opatria držadlom z vnútornej strany.

Vo WC, v upratovacej miestnosti a vo výsluchovej miestnosti okolo umývadla sa zhotoví keramický obklad stien. Vo výsluchovej miestnosti sa steny natrú umývateľným maliarskym náterom pastelovej svetlej farby. V upratovacej miestnosti a WC bude na podlahe keramická dlažba, v ostatných priestoroch bude podlaha pokrytá vinylovou kompaktnou podlahovinou s plastovou lištou po obvode. Strop vo výsluchovej miestnosti sa upraví zaveseným kazetovým podhl'adom.

Stavebný odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach bude zneškodňovaný v zmysle platnej legislatívy o odpadoch.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Príloha PD



mjr. MUDr. Ľudmila Tintová
regionálny hygienik MV SR

MINISTERSTVO VNÚTRA SR
oddelenie verejného zdravotníctva
vysunuté pracovisko
Kuzmányho č. 3
041 02 Košice