

01. TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE: UDRŽOVACÍ PRÁCE ŠTERNBERK – ULICE NA STRÁNÍ

INVESTOR: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK

MÍSTO STAVBY: ULICE NA STRÁNÍ, ŠTERNBERK

STUPEŇ: ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE

ZPRACOVATEL: ING. JIŘÍ SOTOLÁŘ
PRASKOVA 446/5, 772 00 OLOMOUC

VYPRACOVAL:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Jiří Sotolář

Ing. Jiří Sotolář

DATUM: 07/2022

ČÍSLO PARÉ:

Obsah:

1.	Identifikační údaje	3
a)	Označení stavby:.....	3
b)	Investor stavby:	3
c)	Objednatel dokumentace:	3
d)	Generální projektant	3
e)	Projektant stavební části:	3
f)	Autorizovaný inženýr	3
g)	Místo stavby:.....	3
h)	Kraj:.....	3
i)	Okres	3
j)	Katastrální území:	3
k)	Druh stavby:.....	3
2.	Seznam výchozích podkladů	4
3.	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	4
a)	Stručný technický popis.....	4
b)	Dosavadní využití a zastavěnost území.....	4
c)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	5
d)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.....	5
e)	Vytýčení staveniště	5
f)	Směrové řešení	5
g)	Výškové řešení	6
h)	Konstrukce navrhovaných zpevněných ploch	6
i)	Podzemní sítě.....	7
j)	Dotčená ochranná pásma jednotlivých správců inženýrských sítí	7
4.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	12
a)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ¹⁾ (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),	12
b)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,	12
c)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,	12
d)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,	12
e)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,	12
f)	seznam výjimek a úlevových řešení,	12
g)	Zemní práce.....	12
5.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	13
6.	Požadavky na technickou specifikaci zabudovaného zboží a materiálu	13
7.	Požadavky na zajištění kontroly kvality.....	13
8.	Požadavky na provádění stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci	13
9.	Vliv stavby na životní prostředí	14
10.	Nakládání s odpady.....	15
11.	Normy a hlavní související předpisy	16
12.	Závěr	18

1. Identifikační údaje

a) *Označení stavby:*

Udržovací práce Šternberk – Ulice na Strání

b) *Investor stavby:*

Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529

c) *Objednatel dokumentace:*

Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529

d) *Generální projektant*

Ing. Jiří Sotolář
Praskova 5
772 00 Olomouc
IČ: 705924497
DIČ: CZ7807108419

e) *Projektant stavební části:*

Ing. Jiří Sotolář
Praskova 5
772 00 Olomouc
IČ: 705924497
DIČ: CZ7807108419

f) *Autorizovaný inženýr*

Ing. Jiří Sotolář
Praskova 5
Olomouc
Číslo autorizace: 1201826

g) *Místo stavby:*

Šternberk

h) *Kraj:*

Olomoucký kraj

i) *Okres*

Olomouc

j) *Katastrální území:*

Šternberk

k) *Druh stavby:*

Rekonstrukce

2. Seznam výchozích podkladů

- geodetické zaměření stávajícího stavu, polohopisné a výškopisné zaměření povrchových znaků v dotčené lokalitě provedené odbornou geodetickou firmou.
- prostor stavby byl pro účely projektové dokumentace podrobně zaměřen. Širší souvislosti byly zkoumány na mapových podkladech z katastru nemovitostí v měřítku 1:1000. V rámci geodetických prací byla souřadnicová síť navázána na soustavu JTSK. Stejně tak výšková síť je navázána na výškový systém Bpv. Výškově bylo měření napojeno ke značce státní nivační sítě. Zaměření území provedla projekční firma.
- v průběhu projekčních prací bylo provedeno několik měření, kterými byly původní podklady doplněny. Vedení podzemních inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací a plynovodů bylo zaměřeno podle nadzemních vnějších znaků uvedených vedení (šoupat, hydrantů, vodoměrných šachet, poklopů revizních kanalizačních šachet, mříží uličních dešťových vpustí a vnějších znaků plynovodů).
- Kopie katastrální mapy června 2022,
- ortofotomapy a mapové podklady území - byly získány z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a od společností Seznam.cz® a TopGis®,
- fotodokumentace dotčených částí stávajícího areálu, budoucího staveniště a opakovaná prohlídka staveniště včetně potřebných doměření stavebních konstrukcí,

3. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

a) Stručný technický popis

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace ve vlastnictví obce. V současnosti se jedná o komunikaci zpevněnou asfaltovým povrchem, který je ve špatném technickém stavu. Místy je asfalt nahrazen štěrkodrtí. Stávající komunikace je řešena bez obrubníků s pozůstatkem krajnic, které jsou místy zarostlé. Šířka stávající komunikace je cca 3,50 m. Stávající odvodnění komunikace je řešeno do okolního terénu. Nově navržený uliční profil vychází ze stávajících šířkových parametrů ulice a výškového trasování stávající komunikace. Šířkové uspořádání místní komunikace plně respektuje průběh katastrální mapy a uvedenými stavebními úpravami nedojde k zásahu do práv vlastníků sousedních pozemků. Oprava komunikace bude provedena formou recyklace za studena s následnou pokládkou nových živých vrstev.

Stávající dopravní značení nacházející se v prostoru stavby bude zachováno.

Z funkčního hlediska splňují navrhované stavební úpravy zkvalitnění provozu v lokalitě.

Veškeré stavební úpravy jsou plně v souladu s územně plánovací dokumentací. Parcely pozemků, kde se má výstavba realizovat se nachází v místech, kde je podle současné platného územního plánu možná výstavba dopravních staveb. Územní plán nebude porušen, účel užívání se nemění a není v rozporu s platným územním plánem.

Stavba nevytváří nový zásah do krajiny. Kvalita životního prostředí území dotčeného stavbou je již dnes v rozhodující míře ovlivněna stávajícím provozem po stávající místní komunikaci.

Výstavba cesty bude prováděna dle časového harmonogramu, který bude podrobně zpracován zhotovitelem stavby.

Uvažovaný postup stavebních prací je následující:

- přípravné práce
- recyklace za studena (zlepšení podloží)
- pokládka živých vrstev

Protože dosud není znám přesný termín zahájení stavby, neboť ten úzce souvisí se způsobem jejího financování, je předběžně pro účely této dokumentace předpokládána realizace stavby v r. 2022 - 2023.

Navrhovaná stavba splňuje užité a funkční vlastnosti na ni kladené. Zlepšuje parametry stávající komunikace. Navržené řešení stavby splňuje požadavky, které jsou na tento typ stavby kladeny z hlediska kapacity navrhovaných objektů, jejich životnosti, údržby apod.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba bude realizována: na pozemcích v majetku stavebníka. Údaje z KN - p.č. 1238, p.č. 5954, p.č. 5955/1.

Seznam dotčených parcel:

Parcelní číslo:	1238
Obec:	Šternberk [505188]
Katastrální území:	Šternberk [763527]
Číslo LV:	10001
Výměra [m2]:	1189
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha
Vlastník:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

Parcelní číslo: 5954
 Obec: Šternberk [505188]
 Katastrální území: Šternberk [763527]
 Číslo LV: 10001
 Výměra [m2]: 1560
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: ostatní komunikace
 Druh pozemku: ostatní plocha
 Vlastník: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

Parcelní číslo: 5955/1
 Obec: Šternberk [505188]
 Katastrální území: Šternberk [763527]
 Číslo LV: 10001
 Výměra [m2]: 1311
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
 Způsob využití: jiná plocha
 Druh pozemku: ostatní plocha
 Vlastník: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

Při provádění navrhované změny stavby musí být respektována příslušná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a zásady, které jsou uvedené dále:

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění,
- zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění,
- zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění,
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Dotčené území se nenachází v žádné památkově chráněné rezervaci ani památkové zóně. Dotčený pozemek se dle povodňové mapy nachází mimo záplavové území pětileté, dvacetileté i stoleté povodně.

Prováděné výkopy musí být řádně paženy a zabezpečeny. V případě jakýchkoliv pochybností nebo ohrožení stávajících objektů musí být práce přerušeny a neprodleně musí být přizván autor statického řešení pro posouzení dalšího postupu.

Staveniště proto musí být předepsaným způsobem ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob (viz například nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění).

d) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území specifikované ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. (v platném znění) jsou splněny ve všech dotčených oblastech.

Stavba není umístěna v ochranných pásmech vodních zdrojů ani ochranných pásmech léčivých zdrojů.

Stavba bude zajištěna tak, aby byla spolehlivě chráněna před vstupem neoprávněných osob.

e) Vytýčení staveniště

Vytýčení jednotlivých podrobných bodů komunikace a zpevněných ploch je podrobněji uvedeno v příloze „2. Situace“. Vlastní vytýčení je v dokumentaci zajištěno polohou a výškou podrobných bodů.

f) Směrové řešení

Jedná se o jednoduchou liniovou stavbu tvořenou spojitým polygonem kopírující stávající vedení zpevnění místní komunikace ulice Na Strání.

Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy

CB	IND	STA	YH	XH	sigmah
01	OT	0.000000	541751.310	1106648.329	53.96411
02	OT	0.019908	541766.236	1106661.503	53.96411
03	OT	0.019908	541766.236	1106661.503	53.96411
04	OT	0.029282	541773.745	1106667.161	58.89125
05	OT	0.029282	541773.745	1106667.161	58.89125
06	OT	0.037116	541779.133	1106673.028	47.29225
07	OT	0.037116	541779.133	1106673.028	47.29225
08	OT	0.042251	541782.286	1106677.104	41.91537
09	OT	0.042251	541782.286	1106677.104	41.91537
10	OT	0.047949	541784.068	1106682.930	18.89701

11	OT	0.047949	541784.068	1106682.930	18.89701
12	OT	0.053282	541785.374	1106688.107	15.73174
13	OT	0.053282	541785.374	1106688.107	15.73174
14	OT	0.062485	541788.903	1106696.708	24.78711
15	OT	0.062485	541788.903	1106696.708	24.78711
16	OT	0.071582	541791.129	1106705.628	15.56895
17	OT	0.071582	541791.129	1106705.628	15.56895
18	OT	0.081586	541790.718	1106716.041	97.48856
19	OT	0.081586	541790.718	1106716.041	97.48856
20	OT	0.089676	541788.826	1106724.063	85.25469
21	OT	0.089676	541788.826	1106724.063	85.25468
22	OT	0.097510	541786.887	1106731.654	84.07899
23	OT	0.097510	541786.887	1106731.654	84.07898
24	OT	0.107083	541783.112	1106740.570	74.50265
25	OT	0.107083	541783.112	1106740.570	74.50264
26	OT	0.116204	541779.588	1106748.983	74.74708
27	OT	0.116204	541779.588	1106748.983	74.74708
28	OT	0.119480	541779.076	1106752.321	90.31070
29	OT	0.119480	541779.076	1106752.321	90.31069
30	OT	0.123441	541779.040	1106756.322	99.42719
31	OT	0.123441	541779.040	1106756.322	99.42718
32	OT	0.131441	541780.137	1106764.333	8.66378
33	OT	0.131441	541780.137	1106764.333	8.66378
34	OT	0.137252	541782.359	1106769.894	24.20010
35	OT	0.137252	541782.359	1106769.894	24.20010
36	OT	0.142301	541784.100	1106774.635	22.40483
37	OT	0.142301	541784.100	1106774.635	22.40483
38	TO	0.157763	541790.055	1106788.920	25.14426

g) Výškové řešení

Stavební úpravy vycházejí z geodetické zaměření stávajícího stavu a vlastního osazení sousedních objektů.

Výškové napojení na stávající komunikace je nutné upřesnit před zahájením výstavby. Po přeměření stávajícího skutečného stavu komunikace před zahájením stavebních prací je nutné provést aktualizaci pokrytí obrusné vrstvy.

Číslo	Staničení	Výška	Poloměr vrcholu	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	325,176	0,000	0,000	0,000	-0,222%	7,676	7,676
2,	0,007676	325,159	0,000	0,000	0,000	-9,629%	11,528	11,528
3,	0,019204	324,049	0,000	0,000	0,000	11,261%	24,145	24,145
4,	0,043349	326,768	0,000	0,000	0,000	5,631%	10,442	10,442
5,	0,053791	327,356	0,000	0,000	0,000	1,792%	8,483	8,483
6,	0,062274	327,508	0,000	0,000	0,000	10,165%	26,212	26,212
7,	0,088486	330,172	0,000	0,000	0,000	12,921%	9,082	9,082
8,	0,097568	331,346	0,000	0,000	0,000	7,885%	17,273	17,273
9,	0,114841	332,708	0,000	0,000	0,000	-1,400%	9,427	9,427
10,	0,124268	332,576	0,000	0,000	0,000	-14,362%	6,517	6,517
11,	0,130785	331,640	0,000	0,000	0,000	-11,408%	9,362	9,362
12,	0,140147	330,572	0,000	0,000	0,000	-7,818%	8,046	8,046
13,	0,148193	329,943	0,000	0,000	0,000	-4,955%	9,526	9,526
14,	0,157719	329,471	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

h) Konstrukce navrhovaných zpevněných ploch

Konstrukce je pokládána na pláň s modulem přetvárnosti podloží min. 80 MPa. Uvedené hodnoty je nutné ověřit při realizaci dle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ za přítomnosti zástupce objednatele. Tyto hodnoty je nutné ověřit při realizaci, případně ve spolupráci s geologem nebo projektantem navrhnout taková opatření, aby byla minimální hodnota modulu přetvárnosti dodržena. Není nutné provádět kompletní konstrukční vrstvu v celé ploše, ale pouze v místě předem určenému pro zjištění únosnosti zemní pláň zástupcem objednatele. Klíčovým faktorem pro zajištění únosnosti zemní pláň je dodržení veškerých TP pro provádění zemních prací. Před zahájením zemních prací je nutné vytýčit případné inženýrské sítě a jejich trasy předat dodavateli.

V místech napojení nové konstrukce na stávající komunikace bude provedeno zaříznutí napojení na stávající živičné úpravy v tl. do 150 mm. Při realizaci asfaltových vrstev nové komunikace bude provedeno nalití hrany modifikovanou asfaltovou závládkou (příp. bude pracovní spára opatřena natavovací páskou – např. Texabit).

Konstrukce navrhované komunikace jsou v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejména TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Konstrukce vozovky areálové komunikace pro neomezené zatížení - D1-N6-IV-PIII:

–	Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm
–	Spojovací asfaltový postřik 0,6-0,8kg/m ² (Po vyštěpení)	PS-A	
–	Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	50 mm

–	Recyklace za studena	min 200 mm
<i>Minimální požadovaný modul přetvárnosti $E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$</i>		
TLOUŠŤKA ASFALTOVÝCH VRSTEV		90 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV		MIN 290 mm

Veškeré navrhované konstrukce musí být učeny pro prostředí, které je v průběhu zimního období soleno.

i) Podzemní sítě

Koordinace křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi byly provedeny v souladu s ČSN 736005. Výkopy v blízkosti elektrického vedení musí být prováděny při přerušení dodávek elektrické energie. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí je třeba provádět bez nasazení těžké mechanizace (ruční výkopy).

Jednotlivé druhy podzemních vedení, jejich způsob uložení a nutnost či nezbytnost přeložení je řešeno ve stavebně - architektonickém řešení.

Skutečné umístění podzemních vedení bude vytyčeno a vyznačeno před začátkem zemních prací správci jednotlivých zařízení po výzvě dodavatele.

Návrh řešení pozemních komunikací nezasahuje do žádných chráněných území, zátopových území, kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón.

Zakreslené sítě neslouží k jejich vytyčení v terénu. Při předání staveniště zajistí investor (příp. dodavatel stavebních prací) vytyčení inženýrských sítí v terénu jejich správci. Vytyčení bude protokolárně předáno dodavateli stavebních prací.)

Inženýrské sítě jsou v dokumentaci zakresleny orientačně dle podkladů správců inženýrských sítí. Při předání staveniště zajistí investor vytyčení inženýrských sítí dle skutečnosti správci sítí. Vytyčení musí být protokolárně předáno dodavateli. Při provádění prací musí být dodržována ochranná pásma. Poklopy inženýrských sítí v upravovaných plochách budou v rámci akce výškově upraveny do úrovně navržených úprav. Projektant upozorňuje na nutnost zasypat výkopy pro vedení inženýrských sítí v dotčených prostorech vhodným nesoudržným materiálem tak, aby byla zajištěna dostatečná únosnost zemní plně v místech vedení sítí a předešlo se tak budoucímu poškození způsobenému nedostatečnou únosností podloží, ke které by mohlo dojít použitím nevhodného materiálu na zásyp výkopů. Je nutné vzít v úvahu, že vykopaný soudržný materiál z rýh nebude mít při zpětném zásypu ani po ztuhnutí stejné pevnostní charakteristiky jako rostlý terén.

Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí 1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Území neleží v chráněném ložiskovém území, na území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.

Jednotlivé druhy podzemních vedení, jejich způsob uložení a nutnost či nezbytnost přeložení bude řešeno až při provádění stavby, v současné době nejsou známy žádné skutečnosti s hlediska nutnosti zásahu do podzemních sítí.

Skutečné umístění podzemních vedení bude vytyčeno a vyznačeno před začátkem zemních prací správci jednotlivých zařízení po výzvě dodavatele.

S ohledem na lokalitu a zkušenosti s okolní výstavbou lze předpokládat i skryté podzemní betonové konstrukce, které bude nutno vybourat.

j) Dotčená ochranná pásma jednotlivých správců inženýrských sítí

Jednotlivá ochranná pásma:

Silniční ochranná pásma zajišťují ochranu dálnic, silnic i místních komunikací a bezpečný provoz na nich. Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích (silniční zákon) jako území ohraničené svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace. U dálnic a rychlostních komunikací je šíře ochranného pásma 100m od osy krajního jízdního pruhu. U silnic I. tř. je ochranné pásmo 50m, u silnic II. tř., III. tř. a u místních komunikací II. tř. 15m. V silničních ochranných pásmech je zakázáno provádět jakoukoliv stavební činnost, která vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení stavby s výjimkou některých staveb (např. úpravy odtokových poměrů, stavby sloužící obraně státu apod.). O případné výjimky se žádá při územním řízení. Výjimku tvoří stavby, které jsou součástí dopravního systému (čekárny, zastávky apod.). Silniční ochranná pásma v zastavěném území obce pozbývají platnosti.

Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových je vymezeno svislou plochou vedenou takto:

- u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy
- u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje
- u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy
- u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje
- u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje
- u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu

Pro dráhy vedené na pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. V ochranném pásmu dráhy lze veškeré stavby zřizovat pouze se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.

Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu jsou stanovována rozhodnutím Státní letecké inspekce v rámci územního řízení pro stavbu pozemního leteckého zařízení. Jinak je třeba žádat o souhlas Státní letecké inspekce i v případě staveb mimo ochranná pásma, pokud m jde o:

- stavby či zařízení vysoké 100 m a více nad terénem
- stavby a zařízení vysoké 30 m a více umístěné na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 100 m a výše nad okolní krajinu
- zařízení, které mohou rušit funkci leteckých palubních přístrojů a pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení

Telekomunikační ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 151/2000 Sb. Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení (kabelu). Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup ke kabelům a ostatním zařízením. Dále se v ochranném pásmu nesmějí zřizovat elektrická vedení, železné konstrukce, plynojemy, jeřáby, věže, vysazovat porosty a ani měnit tvar půdy, pokud by výsledek těchto činností mohl rušit provoz rádiového zařízení.

Vodohospodářská ochranná pásma. Ochranná pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů stanovují rozhodnutím vodohospodářské orgány státní správy. Zmocňuje je k tomu zákon o vodách. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví se zřizují v okolí zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva tzv. pásma hygienické ochrany. Pásmo hygienické ochrany 1. stupně se zřizuje v bezprostředním okolí vodního zdroje s ohledem na směr proudění vody, složení půdy a způsobu a využití pozemků kolem zdroje. Hranice tohoto pásma je zpravidla oplocena, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob a zvířat. Pásmo hygienické ochrany 2. stupně se zřizuje kolem 1. stupně v případě nebezpečí, že by voda mohla být znečišťována ze vzdálenějších míst. Toto pásmo se stanovuje vždy při odběru vody z vodního toku nebo nádrže. Pro zajištění nezávadnosti vody při odběru z vodních toků nebo nádrží se stanovuje ještě 3. pásmo hygienické ochrany, které zahrnuje celé povodí nad místem odběru vody.

Vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně mají ochranné pásmo dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. od vnějšího okraje potrubí 1,5 m na obě strany, vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm mají ochranné pásmo od vnějšího okraje stoky 2,5 m na obě strany. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Ochranná pásma zařízení na výrobu elektřiny a rozvodných zařízení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Výjimky povoluje resortní ministerstvo. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: u venkovních elektrických stanic a u stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, u stožárových elektrických stanic s napětím do 52 kV 7 m, u kompaktních a zděných elektrických stanic s napětím do 52 kV 2 m, u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 3t. V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m.

Požárně nebezpečný prostor je třeba považovat za speciální druh ochranného pásma, neboť je to prostor vně hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo požární úsek sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí. Vztahuje se tudíž na něj ustanovení odst. 2 vyhlášky jako na nezbytný odstup vymezený požárně nebezpečným prostorem (část 10 Odstupy ČSN 73 0804 a část 9 Odstupy ČSN 73 0802) a činí podle příl. H ČSN 73 0802, podle výpočtového požárního zatížení, od 2,0 m do 50 m.

Elektrické vedení:

Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen zajistit potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození případných vedení ve správě ČEZ distribuce a.s.. Před zahájením veškerých prací je nutné tuto skutečnost oznámit i přítomným pracovníkům a subdodavatelským firmám.

Toto vedení chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany)

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
- ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

c) *Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech Prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.*

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedeními ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Plynové vedení:

Ochranné pásmo NTL. STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1,0 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení je cca 0,8 – 1,5 m.

Za stavební činnost se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je nutné provést vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení je povinen zajistit stavebník v příslušném regionálním centru. Projektant upozorňuje na nutnost podání žádosti o vytýčení v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytýčení je nutné provést záznam do stavebního deníku. Stavebník seznámí všechny pracovníky provádějící stavební činnost s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a výše uvedenými podmínkami.

Telekomunikační vedení:

Při výstavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Tyto sítě jsou součástí veřejné komunikační sítě a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Při křížení, nebo souběhu zemních prací s podzemním vedením sítí elektronických komunikací je nutné závazně dodržet plantou legislativu a především ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000–5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

Teplovodní vedení:

V ochranném pásmu, které je u tepelného vedení 2,5 m od kraje vedení na obě strany dle zákona č. 458/2000 Sb. § 87 neumísťovat stavební objekty, rostliny trvalého charakteru a jiné objekty, které by bylo nutno v případě opravě vedení odstranit, znehodnotit, nebo nákladně přemísťovat.

V případě, kdy by v ochranném pásmu tepelného vedení mělo dojít k významným změnám, jako jsou zvýšení zatížení, složení podkladových vrstev, úprava poklopů, výrazná změna výšky oproti stávajícímu stavu, umístění trvalých překážek (značení, osvětlení apod.) je nutné tyto změny prokazatelně projednat a odsouhlasit s Dalkií (např. samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku).

Dodržet spádování nových povrchů tak, aby nedocházelo k zaplavování poklopů tepelných vedení odtékající dešťovou vodou.

Při souběhu nebo křížení v ochranném pásmu tepelného vedení dle zákona č. 458/2000 Sb. § 87 uložit překládaná nebo nová vedení do chráničky určené k ochraně proti mechanickým poškozením a vyšší teplotě, která při úniku topného média v případě havárie, může dosáhnout u parního potrubí hodnoty 180 °C. Při křížení musí chránička přesahovat minimálně o 0,5 m půdorysný okraj tepelného vedení na obě strany. Při souběhu doporučujeme použít chráničku ve vzdálenosti 0-1,0 m od kraje tepelného vedení.

Při realizaci zajistit tepelná vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Stavba neomezí přístup pracovníků k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav.

V případě, že dojde k obnažení uvedených vedení, požadujeme neprodleně přizvat pověřeného pracovníka k posouzení vzniklé situace a následně kontrole zejména při zásahu do pískového lože potrubí.

Před kolaudací prokazatelně předat digitální zaměření trasy nových nebo přeložených vedení a případných jiných zasahujících objektů do ochranného pásma tepelného vedení prováděných v rámci stavby.

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny:

Zákon o ochraně přírody vymezuje tzv. zvláště chráněná území. Jsou to přírodovědecky nebo esteticky velmi významná nebo jedinečná území a člení se do následujících kategorií:

- národní parky
- chráněné krajinné oblasti
- národní přírodní rezervace
- přírodní rezervace
- národní přírodní památky
- přírodní památky

V těchto územích je zakázáno povolovat a umísťovat nové stavby buď úplně, anebo některé typy staveb podle druhu zvláště chráněného území a jeho zóny.

Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Rovněž u památných stromů lze vymezit ochranné pásmo před vlivy z okolí. Toto pásmo vymezí ten orgán ochrany přírody, který strom vyhlásil za památný. Jinak platí, že ochranné pásmo památného stromu má tvar kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu nejsou povoleny žádné stavby, terénní úpravy, odvodňování, chemické zásahy apod.

Ochranná pásma v oblasti památkové péče:

Zákon o státní památkové péči umožňuje památkovým orgánům vymezit ochranné pásmo nemovitě kulturní památky, nemovitě národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Každé takovéto vymezení ochranného pásma obsahuje dle charakteru památky určení předmětu ochrany, důvod vymezení, popis hranice ochranného pásma a stanovení podmínek pro činnost v ochranném pásmu.

Každý vlastník nemovitosti, která není sice kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovitě kulturní památky, nemovitě národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, povinen k zamýšlené stavbě, stavebním úpravám nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče.

Projektant upozorňuje, že dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je nutná konzultace postupu prací s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, je-li činnost prováděna na území s archeologickými nálezy.

Způsob ochrany nebo úprav.

Inženýrské sítě jsou v dokumentaci zakresleny orientačně dle podkladů správců inženýrských sítí. Při předání staveniště zajistí investor vytýčení inženýrských sítí dle skutečnosti správci sítí. Vytýčení musí být protokolárně předáno dodavateli. Při provádění prací musí být dodržována ochranná pásma. Poklopy inženýrských sítí v upravovaných plochách budou v rámci akce výškově upraveny do úrovně navržených úprav.

Kromě chrániček na sdělovacích trasách stavba nevyžaduje žádná dodatečná ochranná opatření ani úpravy inženýrských sítí.

Vliv na stavebně technické řešení stavby.

Návrh stavby respektuje požadavky na ochranu sítí i polohu povrchových znaků.

4. Vyhodnocení průzkumů a podkladů

- a) *údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),*

Nejedná se o památkovou zónu, zvláště chráněné území ani o záplavové území.

- b) *údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,*

Výstavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování.

- c) *údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,*

Pro předmětnou stavbu není vyžadováno územní rozhodnutí.

- d) *údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,*

Záměr je navržen souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Změnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

Stavební záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

- e) *údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,*

Všechny podmínky budou zapracovány v průběhu projekčních prací, nejpozději však v dalším stupni PD (realizační projektová dokumentace).

- f) *seznam výjimek a úlevových řešení,*

O výjimky nebylo s ohledem na výše uvedené žádáno.

- g) *Zemní práce*

- o Třídy těžitelnosti zemin

V rámci celé lokality lze pro svrchní část zemin (navážky, jemnozrnné zeminy) počítat s I. třídou těžitelnosti podle ČSN 736133, která nahrazuje původní ČSN 73 3050 -Zemní práce – podle této normy je lze počítat s 2. až 3. třídou těžitelnosti. Jemnozrnné zeminy spadají většinou do 3. třídy podle ČSN 733050 z důvodu plasticity a lepidlosti zemin, se kterou doporučuji v rozpočtu zemních prací počítat. Pro podloží jílů pevné konzistence je nutné místy počítat i s II. třídou těžitelnosti podle ČSN 736133 (podle původní ČSN 733050 se jedná o 4. třídu těžitelnosti zemin).

- Doporučené sklony svahů dočasných výkopů

Dočasné výkopy, které budou v soudržných zeminách pevné a tuhé konzistence se na výšku 1,5 až 2,0 m krátkodobě udrží ve strmém sklonu, při vyšších hloubkách je nutné počítat s výskytem podzemní vody a zpevnit výkopy pažením.

5. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Vzhledem k rozsahu stavby se nepočítá s její realizací na etapy, stavba bude probíhat po částech tak, aby byl minimalizován dopad na veřejný provoz a jednotlivé části budou uváděny do provozu bezprostředně po jejich dokončení.

Pro zařízení staveniště, stejně jako pro skládky a mezisklady materiálů se nepředpokládá vyčleňování žádných zvláštních ploch. Dodavatel stavebních prací bude mít k dispozici plochu vymezenou obvodem staveniště a polohu potřebného zázemí, skládek materiálů apod. bude operativně řešit v průběhu jednotlivých částí výstavby.

V současné době byly v rámci zajišťování veškerých podkladů pro zhotovení projektu pro stavební povolení zjištěny všechny konkrétní požadavky pro realizaci stavby vyplývající z požadavků zjištěných v rámci územního řízení. Všechny takto zjištěné podmínky byly zapracovány do této projektové dokumentace.

Současně byly zapracovány i všechny obecné podmínky plynoucí z platných norem a ustanovení obsažených v obecných technických podmínkách na výstavbu pozemních komunikací.

6. Požadavky na technickou specifikaci zabudovaného zboží a materiálu

Při provádění stavebních prací a montáží konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístním číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětímístním číselným označením.

Projektová dokumentace byla zpracována také dle Technických podmínek vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR. resp. Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Tyto Technické podmínky jsou označeny zkratkou TP a pořadovým číslem (dvou nebo trojmístným číslem). Jedním z hlavních podkladů při zpracování projektové dokumentace jsou dále Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané a schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1993 se změnami v roce 1994 - 2000. Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, vydaných až do termínu 28 dní před zahájením výstavby, není-li stanoveno jinak. Pokud některé normy, technické podmínky, zákony a vyhlášky, vydané následně za platnými TKP zpřísňují podmínky nebo pravidla uváděná v TKP, platí ustanovení těchto norem, předpisů, zákonů a vyhlášek.

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové a nepoužité. Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Zhotovitel těchto materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti.

Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, čili v době stavby. Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP) uvedené v projektové dokumentaci týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle jejich posledních verzí, pokud není jinak ve smlouvě uvedeno. Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaženy jen k určité zemi nebo regionu, může je pro stavební práce zhotovitel použít jen v tom případě, že zaručují stejný nebo vyšší standart provedení stavebního díla a pokud je uzná a písemně schválí technický dozor investora (TDI). Rozdíly mezi platnými českými normami a normami, navrhovanými zhotovitelem musí být písemně popsány a předány TDI ke schválení. Ten má na jejich posouzení a vydání rozhodnutí o jejich případném akceptování vyhrazen čas nejméně 28 dní. V případě, kdy TDI určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění se schválenou projektovou dokumentací, zhotovitel musí respektovat specifikované normy.

7. Požadavky na zajištění kontroly kvality

Zhotovitel zavede a bude udržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém bude podrobně popsán a předložen TDI ke schválení do 2 týdnů od převzetí staveniště. Zhotovitel bude během provádění stavby svými záznamy dokumentovat, že dodržuje systém kontroly kvality, a že tento systém je během výstavby schopen zajistit na potřebné úrovni kvalitu prací. Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůzky na téma zajištění kvality v intervalech kratších než 4 týdny s účastí všech vedoucích pracovníků.

Schůzky budou zaměřeny na kontrolu kvality a na možnosti jejího zlepšení. Ze schůzek bude proveden zápis, tento bude zajišťovat pověřená osoba zhotovitele. Kopie bude předána TDI k připomínkám nebo odsouhlasení. Zhotovitel bude provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v digitální formě v počtu min 24 ks fotek měsíčně. Fotodokumentaci předá ve 2 vyhotoveních TDI (1 x v průběhu výstavby, 1 x před dokončením stavby).

8. Požadavky na provádění stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Pro provádění staveb platí vyhláška 591/2006, která stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. Dodržování těchto předpisů musí soustavně sledovat a kontrolovat osoba pověřená odborným vedením stavby.

Stavební práce patří trvale mezi nejrizikovější pracovní činnosti. Z dlouhodobých rozborů a sledování ukazatelů pracovní úrazovosti vyplývá, že k závažným pracovním úrazům nejčastěji dochází v důsledku těchto rizikových faktorů:

- pád pracovníka z výšky v důsledku nezajištění volných okrajů konstrukcí a nebezpečných otvorů na pracovištích i komunikacích (u podlah, stropů, střeš, ramp, podest apod.) ochrannými a záchytnými konstrukcemi (chybějící ohrazení nebo poklopy), u podlah lešení nedovolené otvory a mezery,
- nezajištění stěn výkopů proti sesutí,
- nebezpečný způsob provádění bouracích a rekonstrukčních prací,
- neodborná a nesprávná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy,
- nezakryté a nezajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů,
- nedodržování zákazu dopravy osob při provozu zařízení svislé dopravy (zejména nákladních stavebních výtahů a el. vrátků), která nejsou pro přepravu osob určena,
- špatný technický stav vázacích a závěsných prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení,
- nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení,
- nedostatečná příprava staveb, nedostatky organizace a koordinace práce na stavbách prováděných více firmami, trpěné nebezpečné způsoby a postupy prací, nízká úroveň a náročnost při řízení bezpečnosti práce na stavbách, což vede k používání nebezpečných postupů a způsobu práce a to zejména ze strany podnikajících fyzických osob, které na stavbách samy pracují,
- ztráta stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním bouracích nebo rekonstrukčních prací.

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.

Celé staveniště i jednotlivá pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pracovníků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, zejména:

- Všechny prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny.
- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací.

Při provádění všech prací musí být dodrženy příslušné právní předpisy a související normy o bezpečnosti práce a požární ochraně. Zejména je pak nutné dodržet následující zásady:

- obsluha musí být seznámena s návodem k obsluze všech strojů a zařízení,
- nesmí dojít k ohrožení pracovníka pohybem materiálu při manipulaci a ukládání,
- pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti pro prováděné činnosti, všichni musí být proškoleni o zásadách BOZP a PO a podle profesí navíc v profesích jeřábníků, vazačů apod. ,
- pro zvedání a manipulaci smí být použity výhradně nepoškozené, označené vázací prostředky.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

Zaměstnavatel je povinen školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu. Při pracích ve výškách se školení, praktické zaučení a ověřování znalostí provádí 1× za rok.

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

Zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti je povinen zajistit v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Dále je zaměstnavatel povinen dodržovat další požadavky ze zákona č.309/2006 z § 3 (udržování pořádku a čistoty na staveništi, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním rizikům při práci s břemenem, atd.).

9. Vliv stavby na životní prostředí

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů, vztahujících se k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr je ekologicky přijatelný a nemá negativní vliv na životní prostředí.

Dodavatel je povinen zajišťovat postup prací tak, aby bylo nepříznivých vlivů na životní prostředí minimálně. Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při bourání podle těchto zásad:

- a) ochrana proti hluku a vibracím
 - uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů, nasazením vhodných strojů a prováděním pravidelné technické údržby

- instalovat při provozu strojů s akustickým výkonem vyšším než 100dB v místech kde vzdálenost umístěného zdroje hluku nesnižuje hladinu hluku na hodnotu stanovenou bezpečnostními předpisy kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu, seřizování a přístup ke stroji
 - vytěžovat vozy oběma směry jízdy, tedy omezit počet jízd
- b) ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel po pozemních komunikacích
 - zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (např. kropením komunikace v prostoru výstavby)
 - prašnost při bourání a manipulaci se musí snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat vybouraný materiál na veřejném prostranství a urychleně jej odvážet, vybouraný materiál kropit)
- c) ochrana proti znečišťování komunikací
- vyloučit znečišťování veřejných komunikací především uplatňováním preventivních opatření
 - nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejnou komunikaci i v případě, kdy přes uplatňování opatření dojde k znečištění veřejných komunikací
 - staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách k tomu určených
 - zamezit znečišťování vod odpady z mytí strojů a dopravních prostředků, zamezit splavování zeminy nebo jiných

Pro ochranu životního prostředí při stavbě je třeba splnit obecné podmínky vyplývající z platné legislativy zejména:

- pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a látkami nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr (lze využít např. dočasně zpevněné plochy)
- stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být v dokonalém technickém stavu, bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, před zahájením prací v těchto prostorech
- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
- z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem. Odpady budou správně uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle požadavků platné legislativy.
- při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním.
- Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Rozumí se tím technická a organizační opatření, která povedou k minimalizování prašnosti a případného znečištění při prováděné činnosti (např. čištění komunikací, zkrápění prašných povrchů atd.).

10. Nakládání s odpady

Množství odpadů nebylo možno v této fázi stanovit, důležité však je, aby jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak i při výstavbě a provozu. Vytříděné odpady budou podle charakteru a kvality nabídnuty přednostně k recyklaci, biologicky rozložitelné k využití v kompostárně či bioplynové stanici, spalitelné odpady, které nelze využít jiným způsobem budou odstraňovány prostřednictvím příslušné spalovny. Nevyužitelné nespalitelné odpady budou v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., v platném znění uloženy na příslušných skládkách. Nebezpečné odpady budou předávány oprávněným osobám k následnému zpracování.

Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování jednotlivých odpadů (kromě odpadů, které budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Počet a kapacita jednotlivých druhů sběrných nádob bude upřesněna před započítáním prací.

Tyto kontejnery budou označeny druhy odpadů, pro které budou určeny.

Kontejnery na recyklaci stavebních hmot

Kontejnery na skládku S - OO

Kontejnery na skládku S - NO

Kontejnery na recyklovatelné materiály:

Sklo bílé, Sklo barevné, Železný šrot, Plasty, Asfalt, Neželezné kovy a kabely, Dřevo, Papír, Kontejnery do spalovny odpadů, Kontejnery pro odpady určené pro kompostování.

Veškeré odpady budou posuzovány a bude s nimi nakládáno podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění prováděcích předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek.

V průběhu stavební činnosti budou vznikat následující druhy odpadů:

Název odpadů	Kat.č.	Kategorie
- Výkopová zemina	17 05 04	O (N)

- Stavební a demoliční suť (beton)	17 01 01	O
- Směsný stavební a demoliční odpad	17 09 04	O
- Vybouraný asfaltový beton	17 03 01	O (N)
- Železo a ocel	17 04 05	O

Před likvidací odpadu bude proveden jeho rozbor a kontaminovaný odpad bude likvidován v souladu s výše uvedeným zákonem dekontaminací nebo uložen na skládku nebezpečného odpadu. Nepředpokládá se, že při zemních pracích dojde ke kontaktu s kontaminovanou zemínou.

Stavební suť, směsný stavební odpad a vybouraný asfaltový beton budou zneškodňovány uložením na skládce příslušné kategorie.

Doporučená opatření

- Pokud původce odpadů produkuje více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatních odpadů je povinen dle zákona zpracovat Plán odpadového hospodářství původce.
- V případě že původce má povinnost vypracovat Plán odpadového hospodářství je nutné, aby se při nakládání s odpady tímto plánem řídil.
- Pokud původce naplňuje podmínky podle §15 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., v platném znění, je povinen zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odpadového hospodáře.
- Bude vedena průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
- Pokud původce produkuje více jak 50 kg nebezpečných odpadů nebo více jak 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinen v řádném termínu zpracovat a odeslat hlášení o druzích, množství odpadu a způsobu nakládání příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností. Stavební firma zasílá jednou za rok hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně.
- S veškerým odpadem nakládají pouze osoby proškolené.
- Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpad před jeho znehodnocením, odcizením, únikem a povětrnostními vlivy.
- S veškerým odpadem je nakládáno v souladu s požárními předpisy a pokyny bezpečnosti práce.
- Při přípravě staveniště budou provedeny testy na kontaminaci zemin.
- Nakládání s nebezpečnými odpady bude prováděno pouze na základě vydaného souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady.
- S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu se zásadami uvedenými v příslušných identifikačních listech těchto odpadů.
- Místo shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno identifikačními štítky, které budou obsahovat: název odpadu, kat. č., grafický symbol nebezpečných vlastností, nápis nebezpečný odpad, jméno odpovědné osoby.
- Nebezpečné odpady budou přepravovány pouze s řádně vyplněnými Evidenčními listy pro přepravu nebezpečných odpadů. Kopie vyplněného a potvrzeného evidenčního listu bude odevzdána do 10 dnů od předání odpadu na obecní úřad s rozšířenou působností.
- Nebezpečné odpady budou přepravovány pouze v režimu ADR.
- Doklady z nakládání s odpady se budou archivovat min. 5 let.

11. Normy a hlavní související předpisy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky stanovené českými normami, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci.

ČSN 01 3466	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací
ČSN 01 3467	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 8020	Dopravní značky na pozemních komunikacích
ČSN 33 2000-4-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-51	Výběr a stavba elektrických zařízení
ČSN 33 3300	Elektrotechnické předpisy. Stavba venkovních silových vedení
ČSN 33 3320	Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
ČSN 33 4050	Předpisy pro podzemní sdělovací vedení
ČSN 34 0165	Předpisy pro značení holých a izolovaných vodičů barvami
ČSN 34 1020	Předpisy pro jistění a dimenzování vodičů
ČSN 34 1050	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení
ČSN 37 5050	Používání vedení v trubkách silových zařízení
ČSN 65 7201	Asfalty čestné ropné
ČSN 65 7206	Polofúkané asfalty
ČSN 72 1001	Pomenovanie a opis hornin v inžinierskej geologii
ČSN 72 1002	Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1170	Zkoušení kameniva pro stavební účely. Základní ustanovení.
ČSN 72 1174	Stanovení vlhkosti a nasákavosti kameniva
ČSN 72 1176	Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1183	Stanovení zrnitosti kameniva
ČSN 72 1185	Zkoušení kameniva pro stavební účely. Všeobecné požadavky na odběr a přípravu vzorků
ČSN 72 1191	Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN 72 1510	Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace
ČSN 72 1511	Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
ČSN 72 1512	Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
ČSN 72 1815	Dlažební kostky
ČSN 72 1850	Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení
ČSN 72 2510	Dlažební kámen. Dlažební kostky
ČSN 72 2699	Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky.
ČSN 72 3376	Betonové kabelové tvárnice - Technické požadavky
ČSN 73 0020	Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových púd
ČSN 73 0031	Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových púd. Základní ustanovení pro výpočet
ČSN 73 0033	Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových púd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky
ČSN 73 0035	Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205	Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geom. přesnosti
ČSN 73 0210 - 1	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění Část 1 - Přesnost osazení
ČSN 73 0210 - 2	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění Část 2 - Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212 - 1	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1 - Základní ustanovení
ČSN 73 0212-4	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4 - Liniové stavební objekty
ČSN 73 0270	Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola stavebních objektů
ČSN 73 0275	Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrolní uložení liniových stavebních objektů
ČSN 73 0405	Měření posunu stavebních objektů
ČSN 73 0422	Přesnost vytyčování liniových a plošných staveb, objektů
ČSN 73 1000	Zakládání stavebních objektů. Zákl. ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1001	Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 1205	Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1209	Vodostavebný beton
ČSN 73 1214	Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi
ČSN 73 1311	Zkoušení betonové směsi a betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1312	Stanovení zpracovatelnosti betonové směsi
ČSN 73 1370	Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1373	Tvrdoměrné metody zkoušení betonu - 1981
ČSN 73 2001	Projektování betonových staveb
ČSN 73 2028	Voda pro výrobu betonu
ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí
ČSN 73 2401	Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 2603	Provádění ocelových mostních konstrukcí
ČSN 73 3050	Zemní práce
ČSN 73 4055	Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6100	Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6101	Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací + komentář
ČSN 73 6114	Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutné asfaltové vrstvy
ČSN 73 6124	Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
ČSN 73 6125	Stavba vozovek. Stabilizované podklady
ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
ČSN 73 6129	Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
ČSN 73 6131 - 1	Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 - Kryty dlažeb
ČSN 73 6131 - 2	Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2 - Kryty ze silničních dílců
ČSN 73 6131 - 3	Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3 - Kryty z vegetačních dílců
ČSN 73 6133	Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6160	Zkoušení silničních živichých směsí
ČSN 73 6175	Měření nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6177	Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek
ČSN 73 6190	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
ČSN 73 6192	Rázové zatěžovací zkoušky podloží a vozovek
ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok
ČSN - DIN 18 916 (839021)	Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin
ČSN - DIN 18 917 (839031)	Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníku

ČSN - DIN 18920 (839061)	Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN EN 124 (136301)
ČSN EN 1436 (737010)	Vodorovné dopravní značení. Požadavky na dopravní značení
ČSN EN 1463-1 (737018)	Vodorovné dopravní značení. Dopravní knoflíky. Část 1 - Základní požadavky a funkční charakteristiky
ČSN EN 1610 (756114)	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN P ENV 1991 (730035)	Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
ČSN P ENV 1992 (731201)	Navrhování betonových konstrukcí.
ČSN EN 10020	Definice a rozdělení ocelí
ČSN EN 30 320 (806120)	Geotextilie. Označování pro staveniště.
TP 53	Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací
TP 58	Směrový sloupek + dodatek č. 1.
TP 65	Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 66	Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 83	Odvodnění pozemních komunikací
TP 84	Protikoroze ochrana ocelových konstrukcí
TP 97	Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací
TP 99	Vysazování a ošetřování silniční vegetace
TP 109	Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací
TP 133	Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 143	Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek
Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 1 - Vozovky a krajnice	
TP 178	Navrhování pozemních komunikací
•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 2 - Silniční těleso	
•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL2.2 - Odvodnění	
•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 3 - Křižovatky	
•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 6.1 - Svislé dopravní značky	
•Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky	
•Katalog retroreflexních folií pro svislé dopravní značky a dopravní zařízení	
•Zákon č. 138/1973 o vodách ve znění pozdějších předpisů	
•Zákon č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon - ve znění pozdějších předpisů	
•Zákon č. 99/1977 o postupu při ochraně LPF	
•Vyhl. č. 50/ 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice	
•Směrnice MZd ČR č. 51/1979 o povolených činnostech v PHO vodních zdrojů	
•Zákon č. 20/1987 o státní památkové péči	
•Vyhl. č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích	
•Zákon č. 17/1992 o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů	
•Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů	
•Zákon č. 334/1992 o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů	
•Vyhl. MH č. 174/1994 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	
•Zákon č. 266/1994 o drahách ve znění pozdějších předpisů	
•Zákon č. 289/1995 o lesích (lesní zákon)	
•Zákon č. 12/1997 o bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů	
•Zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (č. 102/2000)	
•Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů	
•Vyhl. č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (355/2000)	
•Zákon č. 125/1997 o odpadech ve znění pozdějších předpisů	
•Vyhl. č. 337/1997 kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů	
•Vyhl. č. 338/1997 o podrobnostech nakládání s odpady	
•Vyhl. č. 132/1998 kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona	
•Vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu	
•Zákon č. 151/2000 o telekomunikacích	
•Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů	
•Vyhl. č. 30/2001 MDS ČR, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích	
•Zákon č. 458/2000 - energetický zákon	
•Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací	
•Dodací podmínky staveb pozemních komunikací - 1995	
•Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací	
Uvedené zákony, vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu, včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.	

12. Závěr

Při provádění prací musí být dodrženy "Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací" (TKP) schválené MDS - OPK s účinností od 1.1.1998 a další platné normy ČSN pro navrhování a provádění staveb.

V Olomouci dne 07/2022

Ing. Sotolář