DPS - dochádzkový terminál - evidencia dochádzky - TIMEPROX - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

Č - čítačka - blokovanie dverí - ACCESS - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

Č PRX - obojsmerná čítačka ACCESS + čítacia hlava PRX READER - jeden zámok - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

RJ - riadiaca jednotka MASTER - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

DR 7.1 - dátový rozvádzač - centrum PC riadenia - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

- napájací zdroj 12V, 2-2,5A s akumulátorom 7,5Ah - **priviesť 230V - zabezpečí silnoprúd** - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

- elektrický zámok do dverí 12V, 350mA - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

- kontakt relé na zopnutie výťahu pre čítačku - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

- napájaí kábel 1-CHKE-R 2Ox1,5 mm - samostatný kábel od napájacieho zdroja ku každej čítačke (ACCESS), ku každému zámku, k riadiacej jednotke (MASTER) a k dochádzkovému terminálu (TIMEPROX) - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

- tienený kábel FTP (krútené páry 4x2x0,5, LSOH) - zbernica od dátového rozvádzača DR k riadiacim jednotkám RJ a od RJ (MASTER) k čítačkám (ACCESS) a k dochádzkovému terminálu (TIMEPROX) - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

- tienený kábel FTP (krútené páry 4x2x0,5, LSOH) - od čítačky (ACCESS) k zámku dverí a k relé výťahu - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

Č PRX - obojsmerná čítačka ACCESS + čítacia hlava PRX READER - jeden zámok - NA VÝMENU

- napájaí kábel 1-CHKE-R 2Ox1,5 mm - samostatný kábel od napájacieho zdroja ku každej čítačke (ACCESS), ku každému zámku, k riadiacej jednotke (MASTER) a k dochádzkovému terminálu (TIMEPROX) - NA VÝMENU

- tienený kábel FTP (krútené páry 4x2x0,5, LSOH) - zbernica od dátového rozvádzača DR k riadiacim jednotkám RJ a od RJ (MASTER) k čítačkám (ACCESS) a k dochádzkovému terminálu (TIMEPROX) - NA VÝMENU

- tienený kábel FTP (krútené páry 4x2x0,5, LSOH) - od čítačky (ACCESS) k zámku dverí a k relé výťahu - NA VÝMENU

- elektrický zámok do dverí 12V, 350mA - NA VÝMENU

N

SCHÉMA BUDOVY

ČÍSLO KÓPIE: 1

PROJEKTANT DIELU:
studio 12 adc team s.r.o.
projekcia | energetická certifikácia | stavebná fyzika
info@adcteam.sk | www.adcteam.sk

AUTOR ARCH. RIEŠENIA:	Akad. arch. ŠTEFAN MITRO
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. GABRIELA FAITH
VYPRACOVAL:	Ing. GABRIELA FAITH
STAVEBNÍK:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KE
MIESTO STAVBY:	KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, parc. č. 1888/42, k.ú. KE - JUŽNÉ MESTO

DESIGN PO s.r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

STAVBA: **SANÁCIA PRIESTOROV PO POŽIARI V OBJEKTE URGENTNÉHO PRÍJMU**	ČÍSLO PROJEKTU: 5347/2021	
	STUPEŇ PD: JPD	DIEL: SLABOPRÚD
OBJEKT: SO 01 VLASTNÝ OBJEKT (URGENTNÝ PRÍJEM)	FORMÁT: 4xA4	DÁTUM: 02.2022
OBSAH VÝKRESU: ZVISLÁ SCHÉMA DPS DPS - dochádzkový prístupový systém	MIERKA: -	ČÍSLO VÝKRESU: SI - 09