

Prúdová sústava:
napájanie: 1 NPE, 50Hz, 230V, TN - S
vyhodnocovacia časť: 2, 24V DC - EPS


Zaistenie bezpečnosti pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 - článok:
411 ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania
412 ochranné opatrenie - dvojité alebo zosilnená izolácia
414 ochranné opatrenie - malé napätie SELV - EPS

Prostredie: v dotknutých priestoroch je prostredie normálne NVV (viď. protokol o určení prostredia) ak nie je uvedené inak

- 1.3.001/xxx - adresa hlásiča
- skupina hlásiča
- adresa - poradie hlásiča na linke
- adresa - linka 133, na ústrední č. 1
- číslo ústredne

- napájací zdroj 2405STE 27,6V2A, s akumulátorom 2x17Ah - **priviesť 230V**
- EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- optiko - dymový hlásič - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- tlačidlový hlásič umiestnený vo výške cca 1,5 m nad podlahou - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- tepelný hlásič - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- akustická signalizácia - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- signál od EPS na ovládanie dverí, požiarňach klápiek, VZT zariadení, výťahu a pod. - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- Esserbus koppler, vstupno-výstupný modul (4 vstupy, 2 výstupy) - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- Esserbus koppler, 12-relé modul (12 výstupov) - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- kábel existujúci - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- optiko - dymový hlásič - NA VÝMENU
- tlačidlový hlásič umiestnený vo výške cca 1,5 m nad podlahou - NA VÝMENU
- akustická signalizácia - NA VÝMENU
- signál od EPS na ovládanie dverí, požiarňach klápiek, VZT zariadení, výťahu a pod. - NA VÝMENU
- Esserbus koppler, vstupno-výstupný modul (4 vstupy, 2 výstupy) - NA VÝMENU
- kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 (na vedenie linky s automatickými, manuálnymi hlásičmi a esserbus kopplermi) - NA VÝMENU
- kábel JE-H(ST)H-V 4x2x0,8 (na vedenie k výstupom k sirénam, rozhl. ústr. - RÚ, ovládaným dverám a k iným ovládaným zariadeniam) - **nutné zapojiť všetky páry k výstupným zariadeniam** - NA VÝMENU
- napájací zdroj 2405STE 27,6V2A, s akumulátorom 2x17Ah - **priviesť 230V**
- NA VÝMENU

SCHEMA BUDOVY



ČÍSLO KÓPIE: 7

AUTOR ARCH. RIEŠENIA:	Akad. arch. ŠTEFAN MITRO	PROJEKTANT DIELU:	studio 12
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. GABRIELA FAITH	projekcia energetická kontrola stavebná fyzika	info@studio12.sk www.studio12.sk
VYPRACOVAL:	Ing. GABRIELA FAITH	DESIGN	PO 450
STAVEBNÍK:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KE	ARCHITEKTONICKÝ	ATELIER
MIESTO STAVBY:	KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, parc. č. 1888/42, k.ú. KE - JUŽNÉ MESTO		
STAVBA:	SANÁCIA PRIESTOROV PO POŽIARI	ČÍSLO PROJEKTU:	5347/2021
STUPEŇ PD: JPD		DIEL:	SLABOPRÚD
OBJEKT: SO 01 VLASTNÝ OBJEKT (URGENTNÝ PRÍJEM)		FORMÁT:	10x44
OBSAH VÝKRESU: PÓDORYS 2 NP - SANÁCIA POŠKODENEJ ČASŤI ZARIADENÍ A ROZVODOV		DÁTUM:	02.2022
EPS - elektrická požiarňa signalizácia		MIERKA:	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:	SI - 05