

RÚ - riadiaca jednotka - 6 zón so vstavaným zosilňovačom 240 W  
S1 - S5 - smerovač rozšírenia systému o 6 zón  
- výkonový rosiľňovač 240W (120W, 480W, 1 000W)




#### LEGENDA:

- kábel FTP-bezhalogénový - slúži na monitoring záťažre reproduktorov pri servise - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- doska dohľadu EVAC - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- podhľadový reproduktor 6W - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- skrinkový reproduktor - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- kábel 1-CHKE-V 2O 2,5mm - k reproduktoru - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- kábel 1-CHKE-V 4O 2,5mm - k regulátoru hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- regulátor hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- kábel FTP-bezhalogénový - slúži na monitoring záťažre reproduktorov pri servise - NA VÝMENU
- doska dohľadu EVAC - NA VÝMENU
- podhľadový reproduktor 6W - NA VÝMENU
- skrinkový reproduktor - NA VÝMENU
- kábel 1-CHKE-V 2O 2,5mm - k reproduktoru - NA VÝMENU
- kábel 1-CHKE-V 4O 2,5mm - k regulátoru hlasitosti - NA VÝMENU
- regulátor hlasitosti - NA VÝMENU


- poradové číslo reproduktora v rámci zóny a vetvy
- číslo vetvy v rámci zóny
- číslo zóny

1-CHKE - V 3J x 2,5 mm<sup>2</sup>  
230V/50Hz

RÚ  
1. PP  
m.č. 01.B.04




#### SCHÉMA BUDOVY



PROJEKTANT DIELU:  
**studio 12**  
projektka | energetická certifikácia | stavebná fyzika  
info@adteam.sk | www.adteam.sk

ČÍSLO KÓPIE: 1 2 3 4 5 6 7

AUTOR ARCH. RIEŠENIA:		Akad. arch. ŠTEFAN MITRO		<div> s.r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIER</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. GABRIELA FAITH			
VYPRACOVAL:		Ing. GABRIELA FAITH			
STAVEBNÍK:		UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KE			
MIESTO STAVBY:		KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, parc. č. 1888/42, k.ú. KE - JUŽNÉ MESTO			
STAVBA: <b>SANÁCIA PRIESTOROV PO POŽIARI V OBJEKTE URGENTNÉHO PRÍJMU</b>				ČÍSLO PROJEKTU:	5347/2021
OBJEKT: SO 01 VLASTNÝ OBJEKT (URGENTNÝ PRÍJEM)				STUPEŇ PD: JPD	DIEL: SLABOPRÚD
OBSAH VÝKRESU: ZVISLÁ SCHÉMA HSP (DR)				FORMÁT: 4x4	DÁTUM: 02.2022
HSP - hlasová signalizácia požiaru (DR - domáci rozhlas)				MIERKA: -	ČÍSLO VÝKRESU: SI - 11