


- LEGENDA:**
- kábel FTP-bezhalogénový - slúži na monitoring záťaže reproduktorov pri servise - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
 - doska dohľadu EVAC - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
 - podhladový reproduktor 6W - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
 - skrinkový reproduktor - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
 - kábel 1-CHKE-V 20 2,5mm - k reproduktoru - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
 - kábel 1-CHKE-V 40 2,5mm - k regulátoru hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
 - regulátor hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
 - kábel FTP-bezhalogénový - slúži na monitoring záťaže reproduktorov pri servise - NA VÝMENE
 - doska dohľadu EVAC - NA VÝMENE
 - mikrofónny pult - NA VÝMENE
 - rozhlasová ústredňa - NA VÝMENE
 - podhladový reproduktor 6W - NA VÝMENE
 - skrinkový reproduktor - NA VÝMENE
 - reproduktor do vlhkého prostredia IP 55 - NA VÝMENE
 - regulátor hlasitosti - NA VÝMENE
 - kábel 1-CHKE-V 20 2,5mm - k reproduktoru - NA VÝMENE
 - kábel 1-CHKE-V 40 2,5mm - k regulátoru hlasitosti - NA VÝMENE
 - kábel JE-(S)H-V 4x2x0,8 - mikrofón - NA VÝMENE
 - poradové číslo reproduktora v rámci zóny a vetvy
 - číslo vetvy v rámci zóny
 - číslo zóny

Prúdová sústava:

napájanie: 1 NPE, 50Hz, 230V, TN - S
vyhodnocovacia časť: 2, 100V AC - DOMÁCI ROZHLAS
Zaistenie bezpečnosti pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 - článok:
411 ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania, elektrické oddelenie obvodov
412 ochranné opatrenie - dvojité alebo zosilnená izolácia

Prostredie: v dotknutých priestoroch je prostredie normálne NVV (viď. protokol o určení prostredia) ak nie je uvedené inak



ČÍSLO KÓPIE: 7		1	2	3	4	5	6	7
AUTOR ARCH. RIŠENIA: Akad. arch. ŠTEFAN MITRO								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. GABRIELA FAITH								
VYPRACOVAL: Ing. GABRIELA FAITH								
STAVEBNÍK: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KE								
MESTO STAVBY: KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, parc. č. 18884/2, k.ú. KE - JUŽNÉ MESTO								
STAVBA: SANÁCIA PRIESTOROV PO POŽIARI V OBJEKTE URGENTNÉHO PRÍJMU		ČÍSLO PROJEKTU: 5347/2021						
OBJEKT: SO 01 VLASTNÝ OBJEKT (URGENTNÝ PRÍJEM)		STUPEN PD: JPD		DIEL: SLABOPRÚD				
OBSAH VÝKRESU: PÓDORYS Z NP - SANÁCIA POŠKODENEJ ČASTI ZARIADENÍ A ROZVODOV		FORMÁT: 10x44		DÁTUM: 02.2022				
HSP - hlasová signalizácia požiaru (DR - domáci rozhlas)		MIERKA: 1:100		ČÍSLO VÝKRESU: SI - 10				

