


OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m2]
1.A.01	CHODBA	27,36
1.A.02	SCHODISKO	20,99
1.A.03	ZADVERIE	9,24
1.A.04	CHODBA	35,96
1.A.05	CHODBA	75,06
1.A.06	SCHODISKO	26,48
1.A.07	WC – PACIENTI, IMOBILNI	3,89
1.A.08	WC – PACIENTI, MUŽI	9,76
1.A.09	WC – PACIENTI, ŽENY	9,02
1.A.10	CHODBA / ČAKÁREŇ	451,53
1.A.11	SCHODISKO	13,35
1.A.12	CHODBA	8,08
1.B.01	DENNÁ MIESTN. ZAMESTN. – SESTRY KUCH	15,86
1.B.02	SKLAD	11,95
1.B.03	DISPEČER	7,11
1.B.04	ZADVERIE	15,47
1.B.05	KÚPEĽNA S WC	6,46
1.B.06	IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ – 1 LÔŽKO	13,76
1.B.07	EXPEKTÁCNE LÔŽKA	46,72
1.B.08	SESTRY	8,87
1.B.09	WC	4,48
1.B.10	ČISTIACA MIESTN.	3,42
1.B.11	FILTER – ZAMESTNANCI	3,35
1.B.12	TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA	27,93
1.B.13	TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA	41,04
1.B.14	SADROVNÁ	21,84
1.B.15	CHODBA / ČAKÁREŇ	71,71
1.B.16	UPRATOVANIE	3,98
1.B.17	SKLAD	4,37
1.B.18	PRIPRAVA / CHODBA	28,96
1.B.19	CT VÝŠETROVNÁ	35,73
1.B.20	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ CT	10,87
1.B.21	WC	4,87
1.B.22	BOX	5,10
1.B.23	BOX	4,06
1.B.24	OVLÁDAČ CT	8,41
1.B.25	POPISOVNÁ	14,16
1.B.26	ČISTIACA MIESTNOSŤ	6,80
1.B.27	UMÝVAREN NÁSTROJOV	6,68
1.B.28	ZAKROKOVÁ MIESTNOSŤ	35,11
1.B.29	UMÝVAREN LEKÁROV	3,98
1.B.30	URGENTNÝ PRIJEM	141,13
1.B.31	FILTER (VÝSTUP)	7,15
1.B.32	DEKONTAMINÁCIA	8,21
1.B.33	FILTER (VSTUP)	7,16
1.B.34	CHODBA	43,55
1.B.35	UPRATOVANIE	4,13
1.B.36	WC – ZAMESTNANCI, ŽENY	2,67
1.B.37	WC – ZAMESTNANCI, MUŽI	4,12
1.B.38	KONZULTAČNÁ MIESTNOSŤ	8,75
1.B.39	DMZ SANITÁRI	17,55
1.C.01	SADROVNÁ	21,87
1.C.02	TRAUMATOL. KONTROLNÁ AMBUL.	20,91
1.C.03	SESTRA	20,93
1.C.04	LABORÁTORIUM	22,12
1.C.05	TRIEDENIE PACIENTOV	33,55
1.C.06	UPRATOVANIE	1,63
1.C.07	BOX	3,74
1.C.08	BOX	3,75
1.C.09	RTG	33,66
1.C.10	OVLÁDAČ	12,13
1.C.11	POPISOVNÁ	7,79
1.C.12	RTG	33,67
1.C.13	BOX	2,07
1.C.14	WC	1,80
1.C.15	BOX	3,75
1.C.16	USG	20,92
1.C.17	INTERNÁ AMBULANCIA	20,93
1.C.18	SESTRY PRIPRAVA	20,92
1.C.19	INTERNÁ AMBULANCIA	19,54
1.C.20	INTERNÁ AMBULANCIA	22,29
1.C.21	EXP. LÔŽKA INTERNÁ AMBULANCIA	51,69
1.C.22	KÚPEĽNA S WC	6,81
1.C.23	DENNÁ MIESTN. ZAMESTN. – SESTRY, INTERNÉ ODD.	22,17
1.C.24	SPRCHY – ZAMESTNANCI, MUŽI	4,07
1.C.25	PREDSIEN SPRCH	4,41
1.C.26	PREDSIEN SPRCH	4,41
1.C.26	DENNÁ MIESTN. ZAMESTN. – RTG	22,17
1.C.27	DENNÁ MIESTN. ZAMESTN. – INTERNÉ ODD.	22,17
1.C.29	SPRCHY – ZAMESTNANCI, ŽENY	4,07
1.C.30	DENNÁ MIESTN. ZAMESTN. – KUCH	23,94
1.C.31	DENNÁ MIESTN. ZAMESTN. – LABORANTI CTG	8,41
1.C.32	DENNÁ MIESTN. ZAMESTN. – LABORANTI RTG	8,38
1.C.33	BIOLOGICKÝ ODPAD	4,11
1.C.34	SKLAD	4,36
1.C.35	UPRATOVANIE	5,69
1.C.36	WC – ZAMESTNANCI, MUŽI	3,64
1.C.37	WC – ZAMESTNANCI, ŽENY	3,56
1.C.38	CHODBA	62,07
2 p02,29 m2		

PÔDORYS 1.NP




- VIIIb/2
- poradové číslo reproduktora v rámci zóny a vetvy
 - číslo vetvy v rámci zóny
 - číslo zóny

LEGENDA:

- kábel FTP-bezhalogénový - slúži na monitoring záťaže reproduktorov pri servise - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- doska dohľadu EVAC - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- podhľadový reproduktor 6W - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- skrinkový reproduktor - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- kábel 1-CHKE-V 20 2,5mm - k reproduktoru - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- kábel 1-CHKE-V 40 2,5mm - k regulátoru hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- regulátor hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- kábel FTP-bezhalogénový - slúži na monitoring záťaže reproduktorov pri servise - NA VÝMENU
- doska dohľadu EVAC
- mikrofónny pult
- rozhlasová ústredňa
- podhľadový reproduktor 6W
- skrinkový reproduktor.
- reproduktor do vlhkého prostredia IP 55
- regulátor hlasitosti.
- kábel 1-CHKE-V 20 2,5mm - k reproduktoru
- kábel 1-CHKE-V 40 2,5mm - k regulátoru hlasitosti
- kábel JE-H(S)H-V 4x2x0,8 - mikrofón

SCHÉMA BUDOVY



2

ČÍSLO KÓPIE:

1

2

3

4

5

6

7

AUTOR ARCH. RIEŠENIA: Akad. arch. ŠTEFAN MITRO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. GABRIELA FAITH

VYPRACOVAL: Ing. GABRIELA FAITH

STAVEBNÍK: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KE

MIESTO STAVBY: KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, parc. č. 1888/42, k.ú. KE - JUŽNÉ MESTO

STAVBA: SANÁCIA PRIESTOROV PO POŽIARI
V OBJEKTE URGENTNÉHO PRÍJMU

ČÍSLO PROJEKTU: 5347/2021

STUPEŇ PD: JPD DIEL: SLABOPRÚD

OBJEKT: SO 01 VLASTNÝ OBJEKT (URGENTNÝ PRÍJEM)

FORMÁT: 3xA4 DÁTUM: 02.2022

OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS 1.NP

MIERKA: ČÍSLO VÝKRESU:

HSP - hlasová signalizácia požiaru (DR - domáci rozhlas)

1:100 SI - 12

