



Košice, 01.08.2022
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Sanácia priestorov po požiari v objekte Urgentného príjmu**“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 163/2022 zo dňa.21.07.2022, značka 33235-WYP, bola dňa 28.07.2022 a 29.07.2022 doručená žiadosť o vysvetlenie SP:

Otázka 1:

„Vo VV časť VZT sa nachádza položka - výmena radiátora KORAD 22VKP 6/14H, TRV15, TH vrátanie napojenia 2xDn15 v počte kusov 1. V PD je znázornená výmena 2 ks radiátorov. Poprosíme o vysvetlenie, koľko kusov radiátorov sa bude meniť.“

Odpoveď:

Vo VV časť VZT sa nachádza položka - výmena radiátora KORAD 22VKP 6/14H, TRV15, TH vrátanie napojenia 2xDn15 v počte kusov 1. Budeme postupovať podľa VV časť VZT t. j. bude potrebné vymeniť len jeden kus radiátora a to v miestnosti 2.B09.

Otázka 2:

„v časti PD – výpis okien sa uvádza typ zasklenia trojsklo, farba sivá. Požaduje verejný obstarávateľ naceniť číre sklo alebo farebné?“

Odpoveď:

Uvedené trojsklo bude podľa PD sivej farby.