

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	<b>Výstavba Domova pro seniory, Šternberk</b>
Identifikační číslo zakázky:	Z2022-029947
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO:	00299529
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

### DOTAZ 1

- V PD střechy je zakreslen světlovod, potřebovali bychom bližší specifikaci pro ocenění
- Atypický světlík – uvedený popis je příliš obecný, nedefinuje jednoznačně technické a kvalitativní podmínky, požadujeme od projektanta určit:
  - skladbu skla
  - tepelné vlastnosti skla
  - odrazivost
  - zasklení do lišt nebo strukturální
  - nejlépe, kdyby poslal statický výpočet
- vnitřní dveře dřevěné – nesrovnalost mezi PD (kombinace dýhy a HPL ) a VV ( CPL ) – cenit dle PD nebo VV?

### ODPOVĚĎ 1

#### Světlovody:

- světlovody jsou podrobně specifikovány ve „Výpisu prvků PSV – ostatní prvky“. Jedná se o prvek OS21.

#### Atypický světlík:

- skladba skla ze strany interiéru:
  - tepelně technický parametr prvku  $U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - propustnost světla  $LT = \text{cca } 70\%$
  - zasklení strukturální
  - statika skla i světlíku jako celku je věcí dodavatele.
- Základní požadované parametry uvedeny, ostatní jsou druhotné.

#### Vnitřní dveře:

- ocenit dle údajů uvedených v PD
- zadavatel přikládá upravený soupis stavebních prací (výkaz výměr)

## DOTAZ 2

Žádáme o vysvětlení duplicity položek lešení ve Výkazu výměr na listech 011 Hrubá stavba (položky č. 105-111) a 012 Dokončovací práce (položky č. 78 až 84).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr 5-1 - SO401 Veřejné osvětlení - soupis prací.

Dodávka osvětlovacích stožárů je 14ks a montáže je 12ks.

210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000
-----------	---	-----	--------

316R740650	stožár osvětlovací výška 4 m, ocelový, žárově zinkovaný	kus	8,000
316R740660	stožár osvětlovací výška 5 m, ocelový, žárově zinkovaný	kus	6,000

Opraví zadavatel výkaz výměr?

## ODPOVĚĎ 2

**Duplicitní položky ve výkazu 0-11 Hrubá stavba a 012 Dokončovací práce.**

- lešení je nutno jak pro realizaci hrubé stavby, tak pro dokončovací práce (fasáda atd.). Harmonogram a postup prací včetně vzájemných návazností, je věcí dodavatele a v okamžiku projektu těžce předvídatelná věc. Tyto činnosti mohou a nemusí navazovat. Samozřejmě pro zadavatele je lépe, když je u stavby lešení jen jednou. S ohledem na to, se položky možná naoko zbytečně opakují, ale v reálu se běžně lešení stejně fakturuje dle skutečnosti (i s ohledem na fakt, jak dlouho u stavby stojí).

Soupis stavebních prací (výkaz výměr) zůstane v tomto bodě beze změn.

## Soupis stavebních prací (výkaz výměr) 5-1 – SO401

– zadavatel přikládá upravený soupis stavebních prací (výkaz výměr)

## INFORMACE

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový soupis stavebních prací „Domov pro seniory, Šternberk\_rev5“ a nový soupis stavebních prací „Šternberk, komunikační propojení ulic Puškinova, Oblouková, Schodová\_rev1“, do kterých zapracoval výše uvedené změny a které jsou závazné pro zpracování nabídky. Tyto nové soupisy stavebních prací nahrazují původní soupisy stavebních prací „Domov pro seniory, Šternberk“ (a jeho předchozí revize 1, 2, 3 a 4) a „Šternberk, komunikační propojení ulic Puškinova, Oblouková, Schodová“ zveřejněné na profilu zadavatele.

## INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od zveřejnění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace činila celou její původní délku. V souvislosti s výše uvedeným zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: <b>30. 09. 2022</b> Čas: <b>10:00 hodin</b>
Bod IV.2.7) nově	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: <b>30. 09. 2022</b> Čas: <b>10:01 hodin</b>

Přílohy:

Domov pro seniory, Šternberk\_rev5

Šternberk, komunikační propojení ulic Puškinova, Oblouková, Schodová\_rev1