



# TATRATENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 23.09.2022

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 a zmena súťažných podkladov č. 5**

Verejný obstarávateľ **Košická Futbalová Aréna a.s.**, Pri prachárni 13, Košice - mestská časť Juh, 040 11 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 29.07.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 145-411285 a dňa 01.08.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 170/2022 pod označením 35178 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Košická futbalová aréna – dostavba tribún**“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“ alebo „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 22.09.2022 boli Verejnému obstarávateľovi záujemcami doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie spolu so zmenou podkladov potrebných na vypracovanie ponuky.

Zároveň Vám týmto ako záujemcovi, ktorý prejavil záujem o predmetnú Verejnú súťaž oznamujeme, že keďže týmto vysvetlením a zmenou nedochádza k podstatnej zmene dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, lehota na predkladanie ponúk a na otváranie ponúk sa nemení.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
91	<b>Otázka:</b> V súťažných podkladoch je uvedené, že každá položka má byť ocenená. Pri viacerých položkách vo výkaze výmer je nulové množstvo (najmä v časti Elektroinštalácie), máme uviesť jednotkovú cenu aj k položkám, ktorých množstvo je vo výkaze výmer je nulové?
	<b>Odpoveď:</b> Keď je vo výkaze výmer uvedené nulové množstvo - má sa za to, že plnenie nie je Verejným obstarávateľom požadované, a teda nejde o položku výkazu výmer. Za položky sa považujú iba tie plnenia, ktoré majú vo výkaze výmer uvedené nenulové množstvo, a tie majú byť predmetom ocenenia.
92	<b>Otázka:</b> V revidovanom výkaze výmer v objekte 31_ELI_Presuny kontajnerov je uvedená položka č. 47 – OP009 - Ostatné, ktorá neobsahuje množstvo a mernú jednotku v predchádzajúcom výkaze bola táto položka uvedená ako nadpis. Žiadame o jasné definovanie tejto položky.
	<b>Odpoveď:</b> Nejde o položku, ale o nadpis.  Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev03 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.

93	<p><b>Otázka:</b> Vo výkaze výmer objekt 35_Osvet.ihriska a tribún sú položky č. 32-DD0032-Podružný materiál-% a položka č.33-DD0033-PPV-% bez množstva. Žiadame o doplnenie množstva k týmto položkám, nakoľko boli v revidovanom výkaze v iných objektoch doplnené.</p> <p><b>Odpoveď:</b> Verejný obstarávateľ doplní k týmto položkám množstvá. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev03 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
94	<p><b>Otázka:</b> Žiadame o úpravu výkazu výmer v objekte 7-ZTI-A1, kde položky: 998721201.S - Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m a 998721294.S - Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km sú uvedené, ako sumárne položky za oddiel, čo nie je správne sú to montážne položky, ktoré majú mať pri položke mernú jednotku a množstvo.</p> <p><b>Odpoveď:</b> Úpravy vo výkaze výmer boli vo vzťahu k uvedenému vykonané. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev03 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
95	<p><b>Otázka:</b> Vo vysvetlení súťažných podkladov č.2 a zmene súťažných podkladov č.3 bola otázka č.29, kde bola požiadavka o doplnenie mernej jednotky v objektoch ZTI v revidovanom výkaze výmer – rev01 to bolo doplnené, ale v revidovanom výkaze výmer REV02 tieto merné jednotky opäť chýbajú, žiadame o doplnenie.</p> <p><b>Odpoveď:</b> Úpravy vo výkaze výmer boli vo vzťahu k uvedenému vykonané. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev03 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
96	<p><b>Otázka:</b> Vo Vašom vysvetlení zo dňa 07.09.2022, ste v odpovedi k otázke č.88, špecifikovali fasádnu membránovú konštrukciu. Na základe informácii subdodávateľa, sa však sieťová tkanina Verseidag TXM-3200.30 už nevyrába. Plnohodnotnou náhradou je sieťová tkanina Frontside 381. Žiadame o zámenu navrhovanej membránovej sieťoviny.</p> <p><b>Odpoveď:</b> Verejný obstarávateľ bude akceptovať akúkoľvek plnohodnotnú náhradu materiálu.</p>

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenia a zmeny dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky.

S úctou,



**TATRA TENDER**

Tatra Tender s.r.o.  
Krčméryho 16  
811 04 Bratislava

Mgr. Vladimír Gros  
Tatra Tender s.r.o.