



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ID 3293 (2)

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
0949 014 601

Banská Bystrica
23.08.2022

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Litterra, n. o., Ťelezničná 260/27, 050 01 Revúca
Predmet zákazky: Rekonštrukcia objektu a areálu Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej
Druh postupu: zákazka zadávaná bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 174/2022 dňa 05.08.2022 pod značkou oznámenia 36471 - WYP

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) z dňa 23.08.2022 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 113 ods. 7 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Prosím VO o upresnenie informácií týkajúcich sa dverí a zárubní, nakoľko valčekový zámok sa vyrába iba v prevedení na vložku nie na wc zámok.
Taktiež sa chceme opýtať VO, či je vhodné použiť valčekový zámok pri oceľovej zárubni, z dôvodu, že pri zatváraní valček zakaždým narazí do zárubne.

Odpoveď:

V prípade, ak nie je na trhu dostupný valčekový zámok v kombinácii uvedenej v projektovej dokumentácii, verejný obstarávateľ požaduje, ak sa jedná o dvere D22 a D23, aby bolo dodržané madlo a wc sadu je možné nahradiť obyčajnou cylindrickou vložkou.

Verejný obstarávateľ uvádza, že valčekový zámok bol navrhnutý z dôvodu, aby na dverách neboli kľučky, ale zvislé madlá, ktoré sú štandardne len na potiahnutie dverí, bez mechanizmu „stláčania kľučky“.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa