


LEGENDA :	
	STÚPAJÚCE VEDENIE SMEROM HORE
	NAVRHOVANÉ NN NAPOJENIE - VODIČOM N2XH-J 5x25
	ROZVÁDZAČ HR - DODÁVKA KONE s.r.o.
	PROTIPOŽIARNY PRESTUP - CFS-CT PROTIPOŽIARNY NÁTER
	PROTIPOŽIARNY PRESTUP - CTS - TLAKOVÁ UPCHÁVKA
	ŽĽAB MERKÚR 2 50/50 GZ

POZNÁMKA:
Vedenie vodiča N2XH-J 5x25 bude zrealizované cez výťahovú šachtu v zmysle STN 33 2000-5-52/2012
Protipožiarne prestupy budú zreaizované na 5 NP a pri vstupe vodiča do šachty v zmysle Vyhl.MVSRR č.94/2004 Z.z.

		SADA ČÍSLO: <div></div>	
		±0,000 = exist. 1.NP	
Vypracoval:	Tomáš Perečko		
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko		
Kontroloval:			

Názov stavby:	Prístavba výťahu k budove infekčného oddelenia FN Trenčín	<div> Bytčická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozefsobcak@gmail.com</div> <div>Profesia: NN</div>
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín	
Miesto stavby:	Legionárska, č.p.: 746/1 a 1744/14	
Stupeň projektu:	Projekt rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dát-Rev: 04/2021-05/2022
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Mierka: 1:75
Stavebný objekt:	SO 01 - VÝŤAH	Zakázka: 20191
Názov výkresu:	PÔDORYS 1.PP	Číslo výkresu: 02