

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ :

*Vypracoval : Ing.Anton Horváth - projektant elektro

NÁZOV STAVBY: Prístavba Materskej školy, Ružindol,
k.ú. Ružindol, par. č. 614/1, 614/2

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž
VÝKAZ - VÝMER POUŽITÉHO MATERIÁLU							
	Montáž silnoprúd :						
1.	Inštal. krab. KR 68	ks	50				
2.	Inštal. krab. KP 68	ks	45				
3.	Inštal. krab. KR 97	ks	20				
4.	Lustr. svorka 3x4	ks	43				
5.	Ukonč. vod. v rozv.	ks	12				
6.	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	700				
7.	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	300				
8.	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	800				
9.	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	100				
10.	Kábel CYKY-J 5x10mm2	m	40				
11.	Kábel CYKY-J 4x25mm2	m	8				
12.	Inšt. krab.ACEDUR	ks	10				
13.	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	50				
14.	Vypínač 1-pól. p. om. (1)	ks	4				
15.	Vypínač 1-pól. p. om. - sériový (5)	ks	6				
16.	Vypínač 1-pól. p. om. - striedavý (6)	ks	12				
17.	Vypínač 1-pól. p. om. - krížový (7)	ks	3				
18.	Zásuvka 230V, 16A p. om.	ks	20				
19.	Slaboprúdová zásuvka RJ45	ks	4				
20.	Káblová NN spojka LJSM-4X/016-050	ks	1				
	Svietidlá :						
1.	A – Svetidlo LED stropné Max 2x36W, T8 (kód: OS-RE236N-01)	ks	28				
2.	B – Svetidlo LED podhľad. Max4x18W, T8 (kód: COS-RES4188)	ks	4				
3.	C – Svetidlo Philips 59465/31/E1 – LED Mason	ks	1				
4.	D – Svetidlo LED 12W, 3in1, 1080lm, STR-RD 255, Milky VT-8412	ks	6				
5.	E – LED vonkajšie nástenné, 1xLED/12W/230V, IP65	ks	2				
6.	NO – LED núdzové svetidlo LED/3W/230V	ks	2				
	Dodávka silnoprúd:						

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ :

*Vypracoval : Ing.Anton Horváth - projektant elektro

NÁZOV STAVBY: **Prístavba Materskej školy, Ružindol,
k.ú. Ružindol, par. č. 614/1, 614/2**

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž
1.	Rozvádzač RZA-Z-4S56, 56M s náplňou podľa E1.3-6	ks	1				
2.	Dozbrojenie rozvádzača RE podľa E1.3-5	ks	1				
3.	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS2	ks	1				
	Bleskozvod:						
1.	Podpera PV21	ks	90				
2.	Skúšobná svorka SZ	ks	4				
3.	Podpera na pásovinu do základov PP	ks	80				
4.	Spojovacia svorka SS	ks	12				
5.	Pripojovacia svorka SR02	ks	4				
6.	Pripojovacia svorka SR03	ks	7				
7.	Inštalčná krabica - KO125	ks	4				
8.	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	30				
9.	Vodič FeZn d=10mm v zemi	kg	15				
10.	Vodič FeZn d=8mm	kg	65				
11.	Vodič FeZn d=30/4mm v zemi	kg	80				
	Zemné práce:						
1.	Výkop ryhy 350x800mm	m	20				
2.	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	10				
3.	Základ pod rozvádzač RE.	ks	1				