




LEGENDA:

**SO1**


3x existujúce svetidlo na stožiar
UDO - 10P, SR 723/AI/E14, V3T-10-D

**PS1, PS3, PS11, PS12, PS13**

1x Svetidlo Luma 1 DPR1 16000 lm na stožiar
STK 114/60/3P1K14, SR 721/E14/4xAI, V1T

**PS2 a PS14**

1x Svetidlo Luma 1 DPL1 16000 lm na stožiar
STK 114/60/3P1K14, SR 721/E14/4xAI, V1T

**SO2**

stožiar určený na demontáž


POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ MUSÍ INVEŠTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ O ICH VYTÝČENIE
VŠETKY ZEMNÉ PRÁČE BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚŠTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDÚ KLADENÉ V SÚLADE S STN 73 6005
3PEN ~ 50 Hz 230V/400 TN - C, 1NPE ~ 50 Hz 230V TN - C - S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, ZABRANANÍM, KRYTÍM (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.2)
OCHRANA PRI PORUČHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.3.2)
AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

ZMENA VÝKRESU:

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY	ZMENU USKUTOČNIL	PODPIS	DÁTUM ZMENY
1				
2				
3				

D 106

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK 03
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD GÁBOR	<div>FIDOP s.r.o.</div>		
VYPRACOVAL	BC. NIKOLA ŠTIEBEROVÁ			
KONTROLOVAL	ING. RICHARD GÁBOR			
KÚ, MÚ, OÚ	OKRES MALACKY , K.Ú. MALACKY			
OBJEDNÁVATEĽ, INVEŠTOR	MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY	DÁTUM	07/2018	
NÁZOV AKCIE:		FORMÁT	2x44	
ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST I/2, II/503 A		MIERKA	/	
UL. RADLINSKÉHO, MALACKY		STUPEŇ	DRS	
NÁZOV OBJEKTU: VEREJNÉ OSVETLENIE OBJEKTU D 101		ZÁK. ČÍSLO	180018	
NÁZOV VÝKRESU: PREHLADOVÁ SCHÉMA NAPÁJANIA		Č. SÚPRAVY	Č. VÝKRESU	04