



ČÍSLO TAB. A	TECHNOL. ZARIADENIE	VÝKON	NAPÁJACIE
3.1	Multi-V IV, ARUN 140TE4	9,6kW	3 x 400 V
4.1	VENTILÁTOR DX200T	17 x 34 W	230 V
4.2	VENTILÁTOR DX400T	6 x 78 W	230 V

### LEGENDA :

- SVETIDLO ŽIARNIKOVÉ PODHĽADOVÉ, typ: TBS330/414 C6 4xTL5-14W/830, IP20, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO DAWLING STROPNÉ, typ: FBS120L 2xPL-C/2P26W/830, IP20, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO DAWLING STROPNÉ, typ: FBS120L 1xPL-C/2P26W/830, IP20, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO DAWLING STROPNÉ, typ: FBS1200 2xPL-C/2P26W/830, IP44, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO NÁSTENNÉ, typ: FWG200 2xPL-C/2P18W/830, IP66, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA S AKUMULÁTOROM A PIKTOGRAMOM, typ: EMERGENCY 2754, 1x T5/8 W, IP40, ( OMS)
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, radenie: 1
- VYPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ, 10A, 230V, radenie: 2
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SÉRIOVÝ, 10A, 230V, radenie: 5
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, 10A, 230V, radenie: 6
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ KRÍŽOVÝ, 10A, 230V, radenie: 7
- ZÁSVUKA JEDNOFÁZOVÁ, 16A, 230V, typ: 5518A-A2349B + 3901A-B10B, IP20, ABB
- ZÁSVUKA JEDNOFÁZOVÁ, DVOJNÁSOBNÁ, 16A, 230V, typ: 5512A-CO2357B, IP20, ABB
- ZÁSVUKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518A-A2399B, IP20, ABB
- SVETELNÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>, CYKY-J 4x1,5 mm<sup>2</sup>, CYKY-O 3x1,5
- JEDNOFÁZOVÝ ZÁSVUKOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY 3C4x2,5 mm<sup>2</sup>
- VENTILÁTOR, typ: DX 200T, 4 x 34W
- VENTILÁTOR, typ: DX 400T, 2 x 78W

### POZNÁMKA :

- MESTNÉ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE CYK 4 mm<sup>2</sup> ( 2x120 )

ZÁSVUKY A VYPÍNAČE V EXTERIERE MUSIA BYŤ UMIESŤENÉ DO VÝŠKY 1 300 mm.  
ZÁSVUKY A VYPÍNAČE V ZMLYSLE STN 33 2000-7-701 MIN. 600 mm OD SPRACHY A VANE VŠETKYMI SMERMI. A MIN. 200 mm OD UMPYADLA A DRESU ak sú VO VÝŠKE ASPOŇ 1 200 mm NAD PODLAŽOU MOŽU SA UMIESŤIŤ TESNE PRI

SIET: 3N/PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- 1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIEHKACH ( základná ochrana )  
Ochrana pred priamym dotykom / čl. 411.2:  
A 1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
A 2 - ZABRANOU ALEBO KRYTÍM
- 2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIEHKACH PORUCHY  
Ochrana pred nepriamym dotykom / čl. 411.3:  
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPAJANIA V SIETI - TN  
415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2007

Zodp. projektant: ING. JÁN KUNDRÁT		PARE L:	
Výpracoval a kreslil: ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT	
Okres: ROZŇAVA		OÚ: PLEŠIVEC	
INVESTOR: PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI		Formát:	8 x A4
STAVBA: PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKÉJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT		Účel:	PpSP
DRUH VÝK. : ELEKTROINŠTALÁCIA - 2. POSCHODIE		Dátum:	IX, 2015
		Arch.číslo:	JK-665-6/15
		Mierka:	1 : 50
		Čís.výk.:	E-06.